

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Максима Горького, д. 5

Номер прибора: 1500619

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	53,11	43,85	9,25	46,486	47,339	-0,852	0,725	0,721	0,429	0,438
23.03.2025 23	24,00	52,95	43,81	9,17	45,071	45,896	-0,825	0,730	0,725	0,412	0,421
24.03.2025 23	24,00	53,70	44,47	9,23	47,028	47,886	-0,858	0,716	0,712	0,433	0,442
25.03.2025 23	24,00	54,04	44,90	9,14	47,346	48,213	-0,868	0,701	0,697	0,432	0,441
26.03.2025 23	24,00	53,34	44,58	8,76	46,488	47,312	-0,824	0,711	0,707	0,406	0,414
27.03.2025 23	24,00	54,38	45,58	8,80	47,989	48,852	-0,863	0,724	0,719	0,421	0,430
28.03.2025 23	24,00	42,25	39,28	8,57	25,757	26,234	-0,476	0,637	0,641	0,220	0,225
29.03.2025 23	24,00	23,45	26,39	0,00	0,000	0,000	0,000	0,517	0,532	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	22,69	23,29	0,00	0,000	0,000	0,000	0,555	0,570	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	41,15	35,34	8,72	31,271	31,836	-0,565	0,656	0,658	0,272	0,278
01.04.2025 23	24,00	56,30	47,02	9,28	47,601	48,407	-0,806	0,694	0,689	0,441	0,449
02.04.2025 23	24,00	36,97	37,18	7,62	19,746	19,950	-0,204	0,603	0,594	0,152	0,152
03.04.2025 23	24,00	54,60	47,14	7,48	54,152	54,911	-0,759	0,706	0,694	0,405	0,411
04.04.2025 23	24,00	56,39	48,37	8,03	54,664	55,458	-0,794	0,709	0,697	0,438	0,445
05.04.2025 23	24,00	56,77	48,55	8,23	54,346	55,142	-0,796	0,711	0,699	0,446	0,454
06.04.2025 23	24,00	55,78	47,75	8,02	53,492	54,325	-0,833	0,713	0,702	0,428	0,436
07.04.2025 23	24,00	45,46	40,51	8,42	31,095	31,675	-0,580	0,642	0,642	0,260	0,267
08.04.2025 23	24,00	54,86	46,07	8,78	48,356	49,117	-0,761	0,701	0,695	0,424	0,431
09.04.2025 23	24,00	57,77	47,00	10,66	43,669	44,374	-0,705	0,747	0,745	0,465	0,473
10.04.2025 23	24,00	57,94	46,57	11,37	41,137	41,833	-0,696	0,737	0,737	0,467	0,476
11.04.2025 23	24,00	55,47	44,92	10,56	41,198	41,905	-0,707	0,743	0,742	0,434	0,443
12.04.2025 23	24,00	54,31	43,84	10,48	40,865	41,569	-0,704	0,748	0,748	0,427	0,436
13.04.2025 23	24,00	55,40	44,59	10,81	41,029	41,727	-0,698	0,743	0,742	0,443	0,451
14.04.2025 23	24,00	55,79	45,27	10,52	41,730	42,430	-0,700	0,743	0,742	0,438	0,446
15.04.2025 23	24,00	36,51	33,93	9,95	15,668	15,931	-0,263	0,427	0,480	0,156	0,159
16.04.2025 23	24,00	21,65	20,75	0,00	0,000	0,000	0,000	0,170	0,024	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,58	41,58	8,15	37,161	37,782	-0,621	0,662	0,656	0,340	0,347
Итого	624,00				966,186	982,324	-16,138			8,850	9,016

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	111,582	293,692
20.04.2025	95,445	302,542

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru