

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: МБОУ СОШ №4

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Максима Горького, д. 40

Номер прибора: 1601111

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	57,03	46,02	11,01	237,452	234,152	3,301	6,016	5,517	2,609	2,576
21.01.2025 23	24,00	56,67	45,20	11,47	217,427	214,455	2,972	6,016	5,517	2,480	2,449
22.01.2025 23	24,00	56,99	45,30	11,69	212,107	209,212	2,895	6,016	5,517	2,476	2,446
23.01.2025 23	24,00	55,80	44,61	11,19	212,655	209,791	2,864	6,016	5,517	2,377	2,348
24.01.2025 23	24,00	55,69	44,69	11,00	214,068	211,171	2,897	6,016	5,517	2,352	2,321
25.01.2025 23	24,00	57,50	46,35	11,15	226,913	223,814	3,099	6,016	5,517	2,529	2,498
26.01.2025 23	23,48	55,95	45,30	10,65	220,644	217,667	2,977	6,016	5,517	2,351	2,320
27.01.2025 23	24,00	57,10	45,74	11,36	215,508	212,585	2,923	6,016	5,517	2,445	2,413
28.01.2025 23	24,00	57,73	46,21	11,52	216,038	213,104	2,934	6,016	5,517	2,488	2,457
29.01.2025 23	24,00	59,04	47,15	11,89	218,984	215,991	2,993	6,016	5,517	2,597	2,564
30.01.2025 23	24,00	58,09	46,61	11,48	217,897	214,904	2,993	6,016	5,517	2,500	2,469
31.01.2025 23	23,95	56,63	45,61	11,02	217,076	214,133	2,943	6,016	5,517	2,391	2,362
01.02.2025 23	24,00	56,14	45,33	10,81	216,866	213,935	2,931	6,016	5,517	2,342	2,315
02.02.2025 23	24,00	54,53	44,20	10,33	215,108	212,241	2,867	6,016	5,517	2,218	2,190
03.02.2025 23	23,00	54,58	44,18	10,40	207,113	204,336	2,777	6,016	5,517	2,146	2,121
04.02.2025 23	24,00	54,68	44,21	10,47	215,409	212,548	2,861	6,016	5,517	2,253	2,225
05.02.2025 23	24,00	58,97	46,90	12,07	215,076	212,122	2,954	6,016	5,517	2,593	2,560
06.02.2025 23	24,00	55,89	44,65	11,24	214,661	211,796	2,864	6,016	5,517	2,410	2,381
07.02.2025 23	24,00	56,83	44,80	12,03	206,095	203,313	2,782	6,016	5,517	2,464	2,434
08.02.2025 23	24,00	58,66	46,14	12,52	214,767	211,834	2,933	6,016	5,517	2,686	2,652
09.02.2025 23	24,00	59,84	46,81	13,03	214,755	211,816	2,939	6,016	5,517	2,795	2,760
10.02.2025 23	24,00	59,23	46,53	12,70	215,036	212,103	2,933	6,016	5,517	2,729	2,696
11.02.2025 23	21,67	52,17	42,24	9,93	194,250	191,898	2,352	6,016	5,517	2,186	2,163
12.02.2025 23	24,00	56,69	45,63	11,06	235,340	232,458	2,882	6,016	5,517	2,598	2,569
13.02.2025 23	24,00	57,69	46,50	11,19	234,728	231,845	2,883	6,016	5,517	2,623	2,594
14.02.2025 23	24,00	55,51	45,11	10,40	234,635	231,826	2,809	6,016	5,517	2,439	2,413
15.02.2025 23	24,00	53,72	43,88	9,84	234,534	231,765	2,770	6,016	5,517	2,306	2,281
16.02.2025 23	24,00	53,20	43,31	9,89	234,140	231,409	2,731	6,016	5,517	2,315	2,291
17.02.2025 23	24,00	61,73	48,88	12,85	234,639	231,707	2,932	6,016	5,517	3,012	2,977
Среднее	23,87	56,70	45,45	11,25	219,446	216,549	2,896	6,016	5,517	2,473	2,443
Итого	692,10				6363,921	6279,930	83,991			71,713	70,844

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.01.2025	108621,374	106926,000	1132,801
17.02.2025	114985,294	113205,930	1204,514

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru