

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: МБОУ СОШ №4

Адрес: г. Туапсе, ул. Максима Горького, д. 40

Тип прибора: TCPB-042

Номер прибора: 1601111

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
20.01.2025 23	24,00	29,34	23,25	6,09	5,620	2,780	2,840	4,018	3,518	2,840	0,119
21.01.2025 23	24,00	29,58	23,50	6,08	5,460	2,780	2,680	4,018	3,518	2,680	0,118
22.01.2025 23	24,00	30,13	23,42	6,71	6,040	2,980	3,060	4,018	3,518	3,060	0,142
23.01.2025 23	24,00	30,49	24,17	6,32	5,770	2,940	2,830	4,018	3,518	2,830	0,122
24.01.2025 23	24,00	28,79	23,18	5,61	6,030	2,760	3,270	4,018	3,518	3,270	0,135
25.01.2025 23	24,00	25,66	29,05	-3,39	3,610	4,080	-0,470	4,018	3,518	-0,470	0,001
26.01.2025 23	24,00	23,91	26,55	-2,64	2,660	2,480	0,180	4,018	3,518	0,180	0,011
27.01.2025 23	24,00	28,13	23,95	4,18	5,300	2,390	2,910	4,018	3,518	2,910	0,122
28.01.2025 23	24,00	29,61	24,34	5,27	5,180	3,010	2,170	4,018	3,518	2,170	0,098
29.01.2025 23	24,00	32,27	24,63	7,64	5,980	2,830	3,150	4,018	3,518	3,150	0,153
30.01.2025 23	24,00	32,25	24,95	7,30	5,640	2,920	2,720	4,018	3,518	2,720	0,135
31.01.2025 23	24,00	31,11	25,98	5,13	6,140	3,360	2,780	4,018	3,518	2,780	0,141
01.02.2025 23	24,00	22,43	22,62	-0,19	2,930	3,170	-0,240	4,018	3,518	-0,240	-0,006
02.02.2025 23	24,00	20,11	22,04	-1,93	2,910	3,210	-0,300	4,018	3,518	-0,300	-0,012
03.02.2025 23	23,00	27,02	23,91	3,11	6,290	3,210	3,080	4,018	3,518	3,080	0,125
04.02.2025 23	24,00	27,10	24,93	2,17	6,380	3,610	2,770	4,018	3,518	2,770	0,118
05.02.2025 23	24,00	27,13	23,06	4,07	5,450	2,780	2,670	4,018	3,518	2,670	0,122
06.02.2025 23	24,00	20,63	20,21	0,42	4,910	2,610	2,300	4,018	3,518	2,300	0,072
07.02.2025 23	24,00	23,33	20,59	2,74	5,760	2,390	3,370	4,018	3,518	3,370	0,122
08.02.2025 23	24,00	14,55	18,12	-3,57	2,640	3,020	-0,380	4,018	3,518	-0,380	-0,016
09.02.2025 23	24,00	15,58	18,00	-2,42	2,940	3,290	-0,350	4,018	3,518	-0,350	-0,013
10.02.2025 23	24,00	26,93	21,66	5,27	5,340	2,580	2,760	4,018	3,518	2,760	0,117
11.02.2025 23	24,00	26,09	21,37	4,72	4,970	2,710	2,260	4,018	3,518	2,260	0,102
12.02.2025 23	24,00	25,91	21,33	4,58	4,800	2,740	2,060	4,018	3,518	2,060	0,092
13.02.2025 23	24,00	28,62	22,75	5,87	4,820	2,760	2,060	4,018	3,518	2,060	0,094
14.02.2025 23	24,00	27,72	22,65	5,07	4,990	2,780	2,210	4,018	3,518	2,210	0,100
15.02.2025 23	24,00	26,29	26,56	-0,27	10,810	11,080	-0,270	4,018	3,518	-0,270	0,017
16.02.2025 23	24,00	39,06	36,24	2,82	21,840	22,110	-0,270	4,018	3,518	-0,270	0,051
17.02.2025 23	24,00	39,48	32,72	6,76	15,850	13,830	2,020	4,018	3,518	2,020	0,160
Среднее	23,97	27,22	23,99	3,22	6,106	4,248	1,858	4,018	3,518	1,858	0,088
Итого	695,00				177,060	123,190	53,870			53,870	2,540

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
20.01.2025	5156,266	3730,228	81,682
17.02.2025	5333,326	3853,418	84,222

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru