

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: МБОУ СОШ №4

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Максима Горького, д. 40

Номер прибора: 1601111

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	61,46	48,56	12,90	234,417	231,505	2,912	6,016	5,517	3,023	2,989
19.02.2025 23	24,00	61,13	48,27	12,86	234,314	231,384	2,930	6,016	5,517	3,011	2,976
20.02.2025 23	24,00	62,72	49,26	13,46	234,349	231,393	2,955	6,016	5,517	3,151	3,115
21.02.2025 23	24,00	62,05	48,57	13,48	233,977	231,060	2,917	6,016	5,517	3,149	3,112
22.02.2025 23	24,00	63,47	49,27	14,20	233,986	231,027	2,959	6,016	5,517	3,319	3,278
23.02.2025 23	24,00	63,84	49,42	14,42	233,887	230,881	3,005	6,016	5,517	3,370	3,332
24.02.2025 23	24,00	63,75	49,60	14,15	233,953	230,924	3,028	6,016	5,517	3,307	3,268
25.02.2025 23	24,00	62,32	48,80	13,52	233,969	230,962	3,007	6,016	5,517	3,161	3,123
26.02.2025 23	24,00	65,50	50,97	14,53	236,468	233,358	3,110	6,016	5,517	3,432	3,388
27.02.2025 23	24,00	63,40	50,13	13,27	241,947	238,791	3,156	6,016	5,517	3,210	3,169
28.02.2025 23	23,25	61,99	49,23	12,76	232,814	229,783	3,031	6,016	5,517	2,975	2,939
01.03.2025 23	24,00	62,24	49,50	12,74	240,002	236,851	3,151	6,016	5,517	3,054	3,015
02.03.2025 23	24,00	59,31	47,63	11,68	239,840	236,781	3,059	6,016	5,517	2,798	2,763
03.03.2025 23	24,00	55,46	45,03	10,43	239,815	236,875	2,940	6,016	5,517	2,498	2,468
04.03.2025 23	24,00	55,73	45,24	10,49	239,790	236,832	2,958	6,016	5,517	2,511	2,482
05.03.2025 23	24,00	55,51	45,25	10,26	239,890	236,957	2,933	6,016	5,517	2,457	2,429
06.03.2025 23	24,00	53,85	44,25	9,60	240,372	237,473	2,899	6,016	5,517	2,306	2,282
07.03.2025 23	24,00	54,08	44,57	9,51	241,683	238,776	2,908	6,016	5,517	2,295	2,268
08.03.2025 23	24,00	54,81	45,17	9,64	243,130	240,189	2,941	6,016	5,517	2,342	2,315
09.03.2025 23	24,00	55,64	45,97	9,67	245,122	242,138	2,984	6,016	5,517	2,368	2,341
10.03.2025 23	24,00	55,11	45,76	9,35	245,807	242,767	3,040	6,016	5,517	2,296	2,270
11.03.2025 23	24,00	54,18	45,13	9,05	244,366	241,352	3,014	6,016	5,517	2,211	2,184
12.03.2025 23	24,00	54,92	45,82	9,10	246,700	243,636	3,064	6,016	5,517	2,243	2,217
13.03.2025 23	24,00	45,27	35,02	10,25	130,769	129,101	1,667	6,016	5,517	1,097	1,083
14.03.2025 23	24,00	42,62	33,21	9,41	115,830	114,351	1,479	6,016	5,517	0,944	0,931
15.03.2025 23	24,00	43,26	34,11	9,15	134,664	133,002	1,662	6,016	5,517	1,084	1,071
16.03.2025 23	24,00	41,17	27,61	13,56	27,295	26,961	0,333	6,016	5,517	0,358	0,353
17.03.2025 23	24,00	47,58	37,39	10,19	170,881	168,401	2,480	6,016	5,517	1,400	1,376
18.03.2025 23	24,00	57,28	49,23	8,05	310,384	306,310	4,074	6,016	5,517	2,460	2,429
19.03.2025 23	24,00	55,36	45,72	9,64	222,119	219,240	2,879	6,016	5,517	2,124	2,098
20.03.2025 23	24,00	56,95	46,57	10,38	227,550	224,574	2,976	6,016	5,517	2,360	2,331
21.03.2025 23	24,00	55,65	45,50	10,15	218,605	215,740	2,865	6,016	5,517	2,206	2,179
Среднее	23,98	56,49	45,18	11,31	220,272	217,481	2,791	6,016	5,517	2,454	2,424
Итого	767,25				7048,694	6959,378	89,316			78,522	77,574

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
18.02.2025	114985,294	113205,930	1204,514
21.03.2025	122033,989	120165,308	1283,036

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru