

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: МБОУ СОШ №4

Тип прибора: TCPB-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Максима Горького, д. 40

Номер прибора: 1601111

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
22.03.2025 23	24,00	21,05	15,52	5,53	0,020	0,050	-0,030	4,018	3,518	-0,030	-0,000
23.03.2025 23	24,00	21,00	15,01	5,99	0,010	0,030	-0,020	4,018	3,518	-0,020	-0,000
24.03.2025 23	24,00	34,34	25,94	8,40	8,730	4,560	4,170	4,018	3,518	4,170	0,228
25.03.2025 23	24,00	37,55	31,40	6,15	10,080	4,310	5,770	4,018	3,518	5,770	0,298
26.03.2025 23	24,00	21,48	21,45	0,03	0,000	0,000	0,000	4,018	3,518	0,000	0,000
27.03.2025 23	24,00	21,76	21,76	0,00	0,000	0,000	0,000	4,018	3,518	0,000	0,000
28.03.2025 23	24,00	21,87	21,87	0,00	0,000	0,000	0,000	4,018	3,518	0,000	0,000
29.03.2025 23	24,00	20,90	20,93	-0,03	0,000	0,000	0,000	4,018	3,518	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	20,30	20,35	-0,05	0,000	0,000	0,000	4,018	3,518	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	30,85	27,00	3,85	8,420	4,490	3,930	4,018	3,518	3,930	0,191
01.04.2025 23	24,00	44,29	37,52	6,77	16,550	9,180	7,370	4,018	3,518	7,370	0,387
02.04.2025 23	24,00	38,07	34,50	3,57	10,500	7,060	3,440	4,018	3,518	3,440	0,188
03.04.2025 23	24,00	29,80	29,36	0,44	4,520	4,490	0,030	4,018	3,518	0,030	0,023
04.04.2025 23	24,00	31,43	33,68	-2,25	5,960	11,700	-5,740	4,018	3,518	-5,740	-0,226
05.04.2025 23	24,00	25,52	30,30	-4,78	1,780	11,000	-9,220	4,018	3,518	-9,220	-0,357
06.04.2025 23	24,00	19,55	18,15	1,40	0,000	1,610	-1,610	4,018	3,518	-1,610	-0,029
07.04.2025 23	24,00	25,51	26,76	-1,25	1,880	2,400	-0,520	4,018	3,518	-0,520	-0,006
08.04.2025 23	24,00	21,83	19,46	2,37	2,410	1,330	1,080	4,018	3,518	1,080	0,039
09.04.2025 23	24,00	27,08	22,53	4,55	5,120	2,510	2,610	4,018	3,518	2,610	0,103
10.04.2025 23	24,00	34,55	28,28	6,27	7,120	3,390	3,730	4,018	3,518	3,730	0,154
11.04.2025 23	24,00	30,58	25,98	4,60	6,900	3,370	3,530	4,018	3,518	3,530	0,127
12.04.2025 23	24,00	26,48	22,56	3,92	5,780	2,900	2,880	4,018	3,518	2,880	0,088
13.04.2025 23	24,00	30,50	26,74	3,76	5,610	3,070	2,540	4,018	3,518	2,540	0,089
14.04.2025 23	24,00	35,45	29,48	5,97	6,910	3,190	3,720	4,018	3,518	3,720	0,154
15.04.2025 23	24,00	35,59	29,00	6,59	6,920	3,080	3,840	4,018	3,518	3,840	0,158
16.04.2025 23	24,00	36,96	28,96	8,00	7,130	3,280	3,850	4,018	3,518	3,850	0,172
17.04.2025 23	24,00	36,89	29,97	6,92	7,090	3,340	3,750	4,018	3,518	3,750	0,165
18.04.2025 23	24,00	36,73	29,94	6,79	6,780	4,370	2,410	4,018	3,518	2,410	0,141
19.04.2025 23	24,00	39,64	32,46	7,18	7,210	3,050	4,160	4,018	3,518	4,160	0,186
20.04.2025 23	24,00	36,08	29,25	6,83	7,070	3,080	3,990	4,018	3,518	3,990	0,165
Среднее	24,00	29,79	26,20	3,58	5,017	3,361	1,655	4,018	3,518	1,655	0,081
Итого	720,00				150,500	100,840	49,660			49,660	2,436

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
22.03.2025	5401,786	3892,768	85,533
20.04.2025	5552,286	3993,608	87,969

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru