

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: МБОУ СОШ №4

Адрес: г. Туапсе, ул. Максима Горького, д. 40

Тип прибора: TCPB-042

Номер прибора: 1601111

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
21.04.2025 23	24,00	36,96	28,68	8,28	8,030	3,390	4,640	4,018	3,518	4,640	0,203
22.04.2025 23	24,00	40,17	32,54	7,63	8,020	3,470	4,550	4,018	3,518	4,550	0,214
23.04.2025 23	24,00	38,56	30,91	7,65	7,640	3,200	4,440	4,018	3,518	4,440	0,199
24.04.2025 23	24,00	40,33	32,17	8,16	7,350	3,070	4,280	4,018	3,518	4,280	0,201
25.04.2025 23	24,00	32,94	26,76	6,18	7,030	3,060	3,970	4,018	3,518	3,970	0,149
26.04.2025 23	24,00	34,94	27,40	7,54	6,030	2,510	3,520	4,018	3,518	3,520	0,142
27.04.2025 23	24,00	32,20	25,83	6,37	6,180	2,710	3,470	4,018	3,518	3,470	0,129
28.04.2025 23	24,00	34,33	27,50	6,83	7,950	3,310	4,640	4,018	3,518	4,640	0,189
29.04.2025 23	24,00	36,73	29,23	7,50	7,850	3,210	4,640	4,018	3,518	4,640	0,193
30.04.2025 23	24,00	37,82	29,36	8,46	8,380	3,360	5,020	4,018	3,518	5,020	0,221
01.05.2025 23	24,00	37,78	29,21	8,57	7,340	2,640	4,700	4,018	3,518	4,700	0,200
02.05.2025 23	24,00	39,10	31,19	7,91	7,520	2,820	4,700	4,018	3,518	4,700	0,206
03.05.2025 23	24,00	34,87	26,33	8,54	7,410	2,530	4,880	4,018	3,518	4,880	0,190
04.05.2025 23	24,00	38,30	30,05	8,25	7,360	2,790	4,570	4,018	3,518	4,570	0,197
05.05.2025 23	24,00	40,65	31,44	9,21	8,830	3,500	5,330	4,018	3,518	5,330	0,256
06.05.2025 23	24,00	41,67	32,56	9,11	8,390	3,090	5,300	4,018	3,518	5,300	0,251
07.05.2025 23	24,00	41,22	32,76	8,46	8,230	3,040	5,190	4,018	3,518	5,190	0,241
08.05.2025 23	24,00	37,72	28,36	9,36	6,900	2,040	4,860	4,018	3,518	4,860	0,202
09.05.2025 23	24,00	47,45	37,63	9,82	19,760	8,150	11,610	4,018	3,518	11,610	0,643
10.05.2025 23	24,00	48,21	38,56	9,65	22,130	9,050	13,080	4,018	3,518	13,080	0,709
11.05.2025 23	24,00	48,36	38,64	9,72	22,180	9,180	13,000	4,018	3,518	13,000	0,709
12.05.2025 23	24,00	46,91	38,62	8,29	20,600	11,470	9,130	4,018	3,518	9,130	0,509
13.05.2025 23	24,00	48,40	40,11	8,29	20,900	13,840	7,060	4,018	3,518	7,060	0,453
14.05.2025 23	24,00	33,19	32,21	0,98	8,250	6,480	1,770	4,018	3,518	1,770	0,114
15.05.2025 23	23,97	20,44	24,55	-4,11	0,350	2,190	-1,840	4,018	3,518	-1,840	-0,054
16.05.2025 23	23,97	21,46	24,68	-3,22	0,450	1,760	-1,310	4,018	3,518	-1,310	-0,038
17.05.2025 23	24,00	19,44	25,88	-6,44	0,010	1,200	-1,190	4,018	3,518	-1,190	-0,031
18.05.2025 23	24,00	19,47	25,37	-5,90	0,000	1,330	-1,330	4,018	3,518	-1,330	-0,034
19.05.2025 23	24,00	22,58	25,98	-3,40	0,840	2,000	-1,160	4,018	3,518	-1,160	-0,032
20.05.2025 23	24,00	21,10	25,04	-3,94	0,580	1,890	-1,310	4,018	3,518	-1,310	-0,038
Среднее	24,00	35,78	30,32	5,46	8,416	4,076	4,340	4,018	3,518	4,340	0,216
Итого	719,93				252,490	122,280	130,210			130,210	6,493

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
21.04.2025	5552,286	3993,608	87,969
20.05.2025	5804,776	4115,888	94,462

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru