

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: МБОУ СОШ №4

Адрес: г. Туапсе, ул. Максима Горького, д. 40

Тип прибора: TCPB-042

Номер прибора: 1601111

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
22.10.2024 23	24,00	31,95	22,88	9,07	6,270	3,280	2,990	4,018	3,518	2,990	0,155
23.10.2024 23	24,00	30,82	28,69	2,13	6,760	5,800	0,960	4,018	3,518	0,960	0,076
24.10.2024 23	24,00	18,74	20,66	-1,92	3,280	1,890	1,390	4,018	3,518	1,390	0,023
25.10.2024 23	24,00	28,16	21,90	6,26	3,400	1,890	1,510	4,018	3,518	1,510	0,079
26.10.2024 23	24,00	23,91	20,89	3,02	2,460	2,650	-0,190	4,018	3,518	-0,190	0,011
27.10.2024 23	24,00	25,26	21,16	4,10	3,030	3,410	-0,380	4,018	3,518	-0,380	0,005
28.10.2024 23	24,00	31,95	23,50	8,45	4,490	3,470	1,020	4,018	3,518	1,020	0,074
29.10.2024 23	24,00	31,55	23,84	7,71	4,140	3,460	0,680	4,018	3,518	0,680	0,056
30.10.2024 23	24,00	30,77	24,01	6,76	3,460	3,610	-0,150	4,018	3,518	-0,150	0,020
31.10.2024 23	24,00	28,32	22,97	5,35	3,490	3,470	0,020	4,018	3,518	0,020	0,020
01.11.2024 23	24,00	25,33	23,37	1,96	3,280	3,580	-0,300	4,018	3,518	-0,300	-0,001
02.11.2024 23	24,00	29,94	26,19	3,75	4,150	4,440	-0,290	4,018	3,518	-0,290	0,011
03.11.2024 23	24,00	23,69	23,16	0,53	3,670	3,960	-0,290	4,018	3,518	-0,290	-0,005
04.11.2024 23	24,00	20,98	20,66	0,32	4,000	3,430	0,570	4,018	3,518	0,570	0,021
05.11.2024 23	24,00	28,39	21,48	6,91	5,880	3,090	2,790	4,018	3,518	2,790	0,128
06.11.2024 23	24,00	29,62	23,13	6,49	5,770	3,100	2,670	4,018	3,518	2,670	0,124
07.11.2024 23	24,00	32,67	25,35	7,32	5,570	3,340	2,230	4,018	3,518	2,230	0,110
08.11.2024 23	24,00	34,23	26,55	7,68	6,080	3,400	2,680	4,018	3,518	2,680	0,139
09.11.2024 23	24,00	27,49	24,58	2,91	3,280	3,600	-0,320	4,018	3,518	-0,320	0,002
10.11.2024 23	24,00	27,20	24,66	2,54	3,280	3,570	-0,290	4,018	3,518	-0,290	0,001
11.11.2024 23	24,00	29,39	24,42	4,97	5,690	3,120	2,570	4,018	3,518	2,570	0,117
12.11.2024 23	24,00	29,47	24,30	5,17	5,350	3,080	2,270	4,018	3,518	2,270	0,101
13.11.2024 23	24,00	32,06	25,31	6,75	5,720	3,020	2,700	4,018	3,518	2,700	0,133
14.11.2024 23	24,00	32,01	25,43	6,58	5,260	3,180	2,080	4,018	3,518	2,080	0,105
15.11.2024 23	24,00	29,59	24,71	4,88	6,040	3,200	2,840	4,018	3,518	2,840	0,120
16.11.2024 23	24,00	23,91	23,32	0,59	3,310	3,640	-0,330	4,018	3,518	-0,330	-0,006
17.11.2024 23	22,25	26,04	24,88	1,16	3,760	4,000	-0,240	4,018	3,518	-0,240	0,002
18.11.2024 23	24,00	30,87	24,45	6,42	6,120	3,200	2,920	4,018	3,518	2,920	0,134
19.11.2024 23	24,00	32,10	25,67	6,43	5,500	3,290	2,210	4,018	3,518	2,210	0,110
20.11.2024 23	24,00	30,19	25,14	5,05	5,620	3,310	2,310	4,018	3,518	2,310	0,107
Среднее	23,94	28,55	23,91	4,64	4,604	3,383	1,221	4,018	3,518	1,221	0,066
Итого	718,25				138,110	101,480	36,630			36,630	1,970

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
22.10.2024	4734,616	3428,358	75,928
20.11.2024	4872,726	3529,838	77,898

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru