

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: МБОУ СОШ №4

Адрес: г. Туапсе, ул. Максима Горького, д. 40

Тип прибора: TCPB-042

Номер прибора: 1601111

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
21.11.2024 23	24,00	29,16	24,75	4,41	6,050	3,510	2,540	4,018	3,518	2,540	0,105
22.11.2024 23	24,00	29,09	25,15	3,94	5,620	3,590	2,030	4,018	3,518	2,030	0,085
23.11.2024 23	24,00	26,61	25,11	1,50	3,320	3,690	-0,370	4,018	3,518	-0,370	-0,004
24.11.2024 23	24,00	17,93	21,30	-3,37	3,290	3,660	-0,370	4,018	3,518	-0,370	-0,019
25.11.2024 23	24,00	21,72	21,05	0,67	5,520	3,290	2,230	4,018	3,518	2,230	0,069
26.11.2024 23	24,00	25,05	21,81	3,24	5,480	3,320	2,160	4,018	3,518	2,160	0,080
27.11.2024 23	24,00	29,49	23,07	6,42	6,320	3,340	2,980	4,018	3,518	2,980	0,138
28.11.2024 23	24,00	31,48	24,12	7,36	6,140	3,140	3,000	4,018	3,518	3,000	0,141
29.11.2024 23	24,00	31,43	24,41	7,02	6,270	3,230	3,040	4,018	3,518	3,040	0,147
30.11.2024 23	24,00	24,96	23,45	1,51	3,830	4,120	-0,290	4,018	3,518	-0,290	-0,000
01.12.2024 23	24,00	21,06	21,29	-0,23	3,470	3,640	-0,170	4,018	3,518	-0,170	-0,004
02.12.2024 23	24,00	28,75	22,77	5,98	6,170	3,090	3,080	4,018	3,518	3,080	0,139
03.12.2024 23	24,00	29,87	23,67	6,20	5,880	3,190	2,690	4,018	3,518	2,690	0,129
04.12.2024 23	24,00	31,41	24,23	7,18	6,250	3,190	3,060	4,018	3,518	3,060	0,149
05.12.2024 23	24,00	31,67	25,18	6,49	5,580	3,220	2,360	4,018	3,518	2,360	0,112
06.12.2024 23	24,00	33,11	25,38	7,73	6,440	3,370	3,070	4,018	3,518	3,070	0,154
07.12.2024 23	24,00	25,70	23,44	2,26	3,540	3,790	-0,250	4,018	3,518	-0,250	0,002
08.12.2024 23	24,00	27,40	24,40	3,00	3,460	3,730	-0,270	4,018	3,518	-0,270	0,004
09.12.2024 23	23,95	32,21	24,93	7,28	5,850	2,800	3,050	4,018	3,518	3,050	0,146
10.12.2024 23	23,88	32,53	26,14	6,39	5,060	3,160	1,900	4,018	3,518	1,900	0,092
11.12.2024 23	24,00	29,23	23,03	6,20	5,690	2,620	3,070	4,018	3,518	3,070	0,138
12.12.2024 23	24,00	28,58	25,10	3,48	5,750	3,310	2,440	4,018	3,518	2,440	0,094
13.12.2024 23	24,00	28,59	24,29	4,30	6,700	3,270	3,430	4,018	3,518	3,430	0,145
14.12.2024 23	24,00	26,47	24,14	2,33	3,740	4,030	-0,290	4,018	3,518	-0,290	0,002
15.12.2024 23	24,00	18,10	20,92	-2,82	3,790	3,920	-0,130	4,018	3,518	-0,130	-0,013
16.12.2024 23	24,00	23,38	20,94	2,44	7,300	4,150	3,150	4,018	3,518	3,150	0,131
17.12.2024 23	23,95	12,31	14,38	-2,07	8,590	7,780	0,810	4,018	3,518	0,810	-0,004
18.12.2024 23	23,98	27,05	22,90	4,15	5,370	2,890	2,480	4,018	3,518	2,480	0,103
19.12.2024 23	23,97	28,58	23,59	4,99	5,860	3,080	2,780	4,018	3,518	2,780	0,120
Среднее	23,99	27,00	23,27	3,72	5,391	3,556	1,835	4,018	3,518	1,835	0,082
Итого	695,73				156,330	103,120	53,210			53,210	2,378

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
21.11.2024	4872,726	3529,838	77,898
19.12.2024	5029,056	3632,958	80,276

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru