

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: МБОУ СОШ №4

Адрес: г. Туапсе, ул. Максима Горького, д. 40

Тип прибора: TCPB-042

Номер прибора: 1601111

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
20.12.2024 23	24,00	31,21	24,28	6,93	6,010	2,940	3,070	4,018	3,518	3,070	0,151
21.12.2024 23	24,00	24,23	23,18	1,05	2,980	3,350	-0,370	4,018	3,518	-0,370	-0,005
22.12.2024 23	24,00	19,67	21,69	-2,02	2,940	3,260	-0,320	4,018	3,518	-0,320	-0,013
23.12.2024 23	24,00	28,41	23,66	4,75	5,750	2,660	3,090	4,018	3,518	3,090	0,121
24.12.2024 23	24,00	32,15	25,56	6,59	5,350	2,920	2,430	4,018	3,518	2,430	0,115
25.12.2024 23	24,00	31,52	25,31	6,21	5,510	2,880	2,630	4,018	3,518	2,630	0,127
26.12.2024 23	24,00	24,95	22,98	1,97	5,350	2,840	2,510	4,018	3,518	2,510	0,093
27.12.2024 23	24,00	27,17	23,04	4,13	5,820	2,920	2,900	4,018	3,518	2,900	0,124
28.12.2024 23	24,00	18,27	20,55	-2,28	3,270	3,330	-0,060	4,018	3,518	-0,060	-0,007
29.12.2024 23	24,00	17,33	19,97	-2,64	2,770	3,080	-0,310	4,018	3,518	-0,310	-0,013
30.12.2024 23	24,00	21,27	21,24	0,03	3,010	3,340	-0,330	4,018	3,518	-0,330	-0,007
31.12.2024 23	24,00	23,72	22,82	0,90	2,890	3,210	-0,320	4,018	3,518	-0,320	-0,005
01.01.2025 23	24,00	19,77	21,44	-1,67	2,830	3,180	-0,350	4,018	3,518	-0,350	-0,012
02.01.2025 23	24,00	20,30	21,49	-1,19	2,860	3,240	-0,380	4,018	3,518	-0,380	-0,011
03.01.2025 23	24,00	21,99	22,43	-0,44	2,930	3,290	-0,360	4,018	3,518	-0,360	-0,009
04.01.2025 23	24,00	17,03	20,38	-3,35	3,050	3,410	-0,360	4,018	3,518	-0,360	-0,017
05.01.2025 23	24,00	21,15	21,88	-0,73	3,060	3,380	-0,320	4,018	3,518	-0,320	-0,006
06.01.2025 23	24,00	23,11	22,22	0,89	3,010	3,370	-0,360	4,018	3,518	-0,360	-0,005
07.01.2025 23	24,00	23,40	22,44	0,96	3,280	3,110	0,170	4,018	3,518	0,170	0,011
08.01.2025 23	24,00	26,64	23,21	3,43	3,700	3,170	0,530	4,018	3,518	0,530	0,033
09.01.2025 23	24,00	30,10	24,02	6,08	5,030	2,750	2,280	4,018	3,518	2,280	0,100
10.01.2025 23	24,00	31,77	24,73	7,04	5,670	2,930	2,740	4,018	3,518	2,740	0,134
11.01.2025 23	24,00	25,80	23,68	2,12	3,130	3,390	-0,260	4,018	3,518	-0,260	0,000
12.01.2025 23	24,00	24,98	23,24	1,74	3,310	3,530	-0,220	4,018	3,518	-0,220	0,001
13.01.2025 23	24,00	28,36	24,15	4,21	5,720	3,160	2,560	4,018	3,518	2,560	0,113
14.01.2025 23	24,00	25,50	22,11	3,39	5,740	3,160	2,580	4,018	3,518	2,580	0,100
15.01.2025 23	24,00	29,05	23,57	5,48	5,290	3,050	2,240	4,018	3,518	2,240	0,103
16.01.2025 23	24,00	26,98	22,41	4,57	5,190	2,890	2,300	4,018	3,518	2,300	0,096
17.01.2025 23	24,00	26,59	22,43	4,16	5,860	2,980	2,880	4,018	3,518	2,880	0,126
18.01.2025 23	24,00	16,10	19,20	-3,10	2,970	3,290	-0,320	4,018	3,518	-0,320	-0,015
19.01.2025 23	24,00	17,78	20,10	-2,32	2,930	3,260	-0,330	4,018	3,518	-0,330	-0,014
Среднее	24,00	24,40	22,56	1,84	4,104	3,138	0,966	4,018	3,518	0,966	0,045
Итого	744,00				127,210	97,270	29,940			29,940	1,406

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
20.12.2024	5029,056	3632,958	80,276
19.01.2025	5156,266	3730,228	81,682

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru