

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 11/6

Номер прибора: 00061461

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	0,00	54,76	34,63	20,13	28,470	30,990	-2,520	0,49	0,44	0,570	0,624
23.03.2025 23	24,00	0,00	55,42	34,86	20,56	28,520	31,060	-2,540	0,49	0,44	0,584	0,639
24.03.2025 23	24,00	0,00	53,09	34,46	18,63	29,550	31,530	-1,980	0,49	0,44	0,552	0,587
25.03.2025 23	24,00	0,00	51,29	34,04	17,25	29,850	31,990	-2,140	0,49	0,44	0,514	0,552
26.03.2025 23	24,00	0,00	52,20	34,79	17,41	29,840	32,290	-2,450	0,49	0,44	0,518	0,562
27.03.2025 23	24,00	0,00	50,14	33,89	16,25	16,660	18,410	-1,750	0,49	0,44	0,270	0,299
28.03.2025 23	24,00	0,00	49,46	36,14	13,32	18,370	20,380	-2,010	0,49	0,44	0,245	0,271
29.03.2025 23	24,00	0,00	22,52	21,84	0,68	0,170	0,140	0,030	0,49	0,44	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	0,00	21,86	23,74	-1,88	0,610	0,550	0,060	0,49	0,44	0,000	-0,001
31.03.2025 23	24,00	0,00	41,50	31,71	9,79	21,630	24,320	-2,690	0,49	0,44	0,215	0,238
01.04.2025 23	24,00	0,00	52,51	39,00	13,51	45,670	51,980	-6,310	0,49	0,44	0,617	0,702
02.04.2025 23	24,00	0,00	49,61	37,13	12,48	20,210	23,140	-2,930	0,49	0,44	0,252	0,289
03.04.2025 23	24,00	0,00	48,45	36,67	11,78	44,560	50,140	-5,580	0,49	0,44	0,521	0,591
04.04.2025 23	24,00	0,00	52,52	38,23	14,29	40,600	45,740	-5,140	0,49	0,44	0,580	0,654
05.04.2025 23	24,00	0,00	53,70	38,02	15,68	38,370	43,300	-4,930	0,49	0,44	0,601	0,679
06.04.2025 23	24,00	0,00	53,10	37,72	15,38	38,340	43,320	-4,980	0,49	0,44	0,589	0,666
07.04.2025 23	24,00	0,00	50,81	37,08	13,73	27,040	30,690	-3,650	0,49	0,44	0,372	0,421
08.04.2025 23	24,00	0,00	52,67	30,16	22,51	19,060	21,520	-2,460	0,49	0,44	0,429	0,484
09.04.2025 23	24,00	0,00	53,66	28,97	24,69	18,440	20,790	-2,350	0,49	0,44	0,455	0,513
10.04.2025 23	24,00	0,00	53,19	28,58	24,61	18,460	20,820	-2,360	0,49	0,44	0,457	0,512
11.04.2025 23	24,00	0,00	52,98	28,53	24,45	18,540	20,930	-2,390	0,49	0,44	0,451	0,512
12.04.2025 23	24,00	0,00	53,24	28,28	24,96	18,580	20,990	-2,410	0,49	0,44	0,460	0,524
13.04.2025 23	24,00	0,00	52,43	27,97	24,46	18,590	21,010	-2,420	0,49	0,44	0,456	0,514
14.04.2025 23	24,00	0,00	51,64	28,09	23,55	18,330	20,730	-2,400	0,49	0,44	0,429	0,488
15.04.2025 23	24,00	0,00	53,13	28,37	24,76	6,470	7,300	-0,830	0,49	0,44	0,160	0,181
16.04.2025 23	24,00	0,00	19,40	15,83	3,57	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	0,00	18,84	16,20	2,64	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	47,19	31,29	15,90	22,034	24,595	-2,560	0,49	0,44	0,381	0,426
Итого	648,00	0,00				594,930	664,060	-69,130			10,297	11,502

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	14272,700	14227,610	169,493	7429,00	443,00
20.04.2025	14867,630	14891,670	179,790	8077,00	443,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru