

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 17/8

Номер прибора: 1701044

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	56,14	46,07	10,07	114,352	115,479	-1,127	0,588	0,539	1,151	1,162
23.03.2025 23	24,00	56,82	46,53	10,29	114,507	115,625	-1,118	0,588	0,539	1,178	1,189
24.03.2025 23	24,00	54,31	45,07	9,24	115,065	116,205	-1,140	0,588	0,539	1,062	1,073
25.03.2025 23	24,00	52,42	43,80	8,62	115,850	116,994	-1,144	0,588	0,539	0,998	1,007
26.03.2025 23	24,00	53,30	44,62	8,68	115,975	117,097	-1,122	0,588	0,539	1,006	1,016
27.03.2025 23	24,00	42,19	50,66	-8,47	58,989	59,557	-0,568	0,588	0,539	0,520	0,525
28.03.2025 23	24,00	40,95	50,40	-9,45	51,855	52,334	-0,479	0,588	0,539	0,423	0,427
29.03.2025 23	24,00	23,91	56,37	-32,46	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	21,54	54,53	-32,99	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	32,83	44,26	-11,43	55,283	55,881	-0,598	0,588	0,539	0,375	0,379
01.04.2025 23	24,00	53,28	44,58	8,70	116,499	117,572	-1,073	0,588	0,539	1,012	1,022
02.04.2025 23	24,00	40,86	49,04	-8,18	51,832	52,298	-0,466	0,588	0,539	0,427	0,431
03.04.2025 23	24,00	49,24	41,44	7,80	115,567	116,741	-1,174	0,588	0,539	0,899	0,908
04.04.2025 23	24,00	53,37	44,16	9,21	111,060	112,181	-1,121	0,588	0,539	1,023	1,033
05.04.2025 23	24,00	54,72	44,79	9,93	108,690	109,767	-1,077	0,588	0,539	1,078	1,089
06.04.2025 23	24,00	54,12	44,41	9,71	108,626	109,686	-1,060	0,588	0,539	1,054	1,064
07.04.2025 23	24,00	46,45	48,83	-2,38	68,579	69,237	-0,658	0,588	0,539	0,633	0,640
08.04.2025 23	24,00	55,02	44,88	10,14	109,738	110,594	-0,856	0,588	0,539	1,112	1,121
09.04.2025 23	24,00	55,92	45,38	10,54	109,122	110,192	-1,070	0,588	0,539	1,149	1,160
10.04.2025 23	24,00	55,32	45,04	10,28	109,254	110,381	-1,127	0,588	0,539	1,122	1,134
11.04.2025 23	24,00	55,13	44,89	10,24	109,640	110,749	-1,109	0,588	0,539	1,122	1,133
12.04.2025 23	24,00	55,47	45,06	10,41	109,944	111,067	-1,123	0,588	0,539	1,143	1,155
13.04.2025 23	24,00	54,49	44,50	9,99	109,795	110,887	-1,092	0,588	0,539	1,096	1,107
14.04.2025 23	24,00	53,61	44,07	9,54	110,020	111,123	-1,103	0,588	0,539	1,049	1,060
15.04.2025 23	24,00	39,86	42,77	-2,91	39,202	39,594	-0,392	0,588	0,539	0,396	0,400
16.04.2025 23	24,00	17,24	35,01	-17,77	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	16,16	35,53	-19,37	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,83	37,71	-20,88	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	45,05	45,16	-0,10	79,623	80,401	-0,778	0,588	0,539	0,751	0,758
Итого	672,00				2229,444	2251,241	-21,797			21,029	21,234

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	68684,490	69513,066	567,257	567,981
18.04.2025 23	70913,934	71764,307	588,285	589,216

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru