

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 18

Номер прибора: 1801245

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	55,95	46,76	9,19	172,036	170,609	1,427	4,028	3,742	1,578	1,566
21.01.2025 23	20,32	51,48	41,67	9,81	139,494	136,169	3,325	3,538	3,314	1,274	1,206
22.01.2025 23	24,00	57,24	47,99	9,25	179,132	177,666	1,465	3,977	3,651	1,657	1,645
23.01.2025 23	24,00	55,87	46,71	9,16	168,777	167,409	1,368	3,946	3,661	1,540	1,530
24.01.2025 23	24,00	56,10	46,84	9,26	164,541	163,226	1,315	4,058	3,793	1,520	1,511
25.01.2025 23	24,00	52,52	44,33	8,19	165,179	163,771	1,407	4,048	3,783	1,346	1,336
26.01.2025 23	24,00	55,23	46,34	8,89	164,762	163,445	1,317	4,038	3,773	1,463	1,451
27.01.2025 23	24,00	55,80	46,69	9,11	167,826	166,487	1,340	4,058	3,783	1,525	1,513
28.01.2025 23	24,00	56,91	47,53	9,38	169,154	167,812	1,343	4,048	3,763	1,583	1,571
29.01.2025 23	24,00	55,90	46,79	9,11	168,372	167,059	1,313	4,069	3,793	1,530	1,519
30.01.2025 23	24,00	54,71	45,76	8,95	169,708	168,344	1,364	4,069	3,773	1,516	1,505
31.01.2025 23	24,00	55,20	46,19	9,01	164,492	163,177	1,315	4,058	3,804	1,479	1,470
01.02.2025 23	24,00	56,00	46,73	9,27	164,124	162,831	1,293	4,048	3,783	1,521	1,511
02.02.2025 23	24,00	55,96	46,92	9,04	165,539	164,259	1,280	4,048	3,783	1,493	1,483
03.02.2025 23	24,00	52,78	44,70	8,08	164,439	163,066	1,373	4,048	3,783	1,322	1,313
04.02.2025 23	24,00	56,06	46,82	9,24	164,823	163,509	1,314	4,048	3,783	1,521	1,511
05.02.2025 23	24,00	56,38	46,74	9,64	162,403	161,094	1,308	4,069	3,814	1,564	1,555
06.02.2025 23	24,00	56,42	46,53	9,89	162,673	161,364	1,309	4,079	3,834	1,605	1,594
07.02.2025 23	23,57	56,09	45,09	11,00	150,702	149,387	1,315	3,967	3,742	1,570	1,558
08.02.2025 23	24,00	56,41	46,06	10,35	159,615	158,291	1,324	4,038	3,804	1,651	1,640
09.02.2025 23	24,00	56,18	45,82	10,36	160,793	159,458	1,335	4,048	3,793	1,662	1,650
10.02.2025 23	24,00	56,88	46,32	10,56	159,670	158,359	1,311	4,028	3,793	1,685	1,674
11.02.2025 23	24,00	57,33	47,02	10,31	164,658	163,331	1,327	4,038	3,773	1,694	1,682
12.02.2025 23	24,00	57,02	46,81	10,21	161,866	160,561	1,305	4,048	3,793	1,651	1,641
13.02.2025 23	24,00	57,38	47,17	10,21	161,641	160,354	1,287	4,038	3,793	1,647	1,636
14.02.2025 23	24,00	57,53	47,25	10,28	159,673	158,394	1,279	4,038	3,793	1,641	1,630
15.02.2025 23	24,00	56,31	46,47	9,84	159,757	158,460	1,297	4,038	3,804	1,571	1,561
16.02.2025 23	24,00	55,36	45,87	9,49	160,486	159,169	1,318	3,977	3,742	1,522	1,512
17.02.2025 23	24,00	56,29	46,01	10,28	161,180	159,854	1,326	3,936	3,691	1,656	1,645
Среднее	23,86	55,84	46,27	9,56	163,363	161,963	1,400	4,016	3,756	1,551	1,539
Итого	691,88				4737,517	4696,916	40,601			44,988	44,621

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.01.2025	31986,773	29534,433	272,935
17.02.2025	36724,290	34231,348	317,924

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru