

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 18

Номер прибора: 1801245

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,72	45,95	9,77	149,100	147,933	1,167	0,402	0,364	1,455	1,444
23.03.2025 23	24,00	56,35	46,62	9,73	153,664	152,494	1,170	0,405	0,363	1,492	1,482
24.03.2025 23	24,00	53,88	45,16	8,72	157,810	156,563	1,247	0,407	0,363	1,375	1,365
25.03.2025 23	14,93	52,04	44,21	7,83	165,310	102,115	63,196	0,410	0,360	1,292	0,777
26.03.2025 23	24,00	52,75	43,04	9,71	138,256	137,222	1,033	0,414	0,356	1,191	1,183
27.03.2025 23	12,17	41,00	32,18	8,82	34,437	30,801	3,637	0,353	0,317	0,478	0,457
28.03.2025 23	10,43	39,38	31,81	7,57	31,036	26,890	4,146	0,345	0,313	0,395	0,373
29.03.2025 23	0,00	24,28	23,49	0,79	7,200	0,018	7,182	0,283	0,289	0,006	-0,000
30.03.2025 23	0,00	23,30	21,64	1,66	7,200	0,051	7,149	0,283	0,289	0,012	0,000
31.03.2025 23	11,67	32,71	25,25	7,46	32,478	28,481	3,997	0,351	0,318	0,349	0,331
01.04.2025 23	23,98	52,31	36,16	16,15	59,882	59,282	0,600	0,421	0,347	0,966	0,957
02.04.2025 23	10,68	39,78	29,96	9,82	30,131	26,077	4,053	0,343	0,315	0,412	0,378
03.04.2025 23	23,92	48,20	34,24	13,96	60,738	60,065	0,673	0,423	0,345	0,843	0,834
04.04.2025 23	23,95	52,42	35,41	17,01	55,821	55,221	0,600	0,409	0,345	0,948	0,939
05.04.2025 23	24,00	53,81	35,45	18,36	53,985	53,419	0,566	0,402	0,343	0,990	0,981
06.04.2025 23	24,00	53,23	35,08	18,15	53,622	53,057	0,565	0,402	0,344	0,972	0,964
07.04.2025 23	15,10	44,45	32,86	11,59	37,522	34,699	2,822	0,360	0,323	0,592	0,570
08.04.2025 23	12,52	37,68	31,29	6,39	47,377	44,412	2,965	0,482	0,235	0,545	0,562
09.04.2025 23	24,00	55,44	48,65	6,79	174,952	173,593	1,359	0,388	0,357	1,187	1,179
10.04.2025 23	23,88	54,70	44,86	9,84	141,865	140,731	1,134	0,394	0,354	1,151	1,143
11.04.2025 23	24,00	54,16	35,82	18,34	53,598	53,090	0,508	0,404	0,345	0,982	0,974
12.04.2025 23	24,00	54,30	35,80	18,50	54,921	54,402	0,519	0,406	0,344	1,014	1,005
13.04.2025 23	24,00	53,50	35,12	18,38	54,240	53,723	0,517	0,405	0,345	0,996	0,987
14.04.2025 23	24,00	52,62	35,36	17,26	55,529	55,007	0,522	0,407	0,343	0,957	0,949
15.04.2025 23	8,33	35,89	28,61	7,28	24,130	19,397	4,733	0,442	0,262	0,360	0,344
16.04.2025 23	0,00	17,97	17,81	0,16	7,200	0,000	7,200	0,590	0,146	0,002	0,000
17.04.2025 23	0,03	17,36	17,00	0,36	7,235	0,507	6,728	0,470	0,206	0,003	0,000
18.04.2025 23	0,00	17,02	16,23	0,79	7,200	0,586	6,614	0,374	0,346	0,006	0,006
Среднее	16,27	43,79	33,75	10,04	66,301	61,423	4,879	0,399	0,321	0,749	0,721
Итого	455,60				1856,439	1719,836	136,603			20,971	20,184

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	41503,681	38936,635	364,568
20.04.2025	43360,120	40656,470	385,540

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru