

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "Туапсе"

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 19

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 102786

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	57,90	50,79	7,11	102,551	101,776	0,776	0,689	0,582	0,730	0,724
23.03.2025 23	24,00	58,37	51,16	7,21	102,591	101,814	0,777	0,682	0,574	0,741	0,734
24.03.2025 23	24,00	55,42	48,97	6,45	103,738	102,959	0,779	0,690	0,580	0,670	0,664
25.03.2025 23	24,00	53,21	47,06	6,15	98,816	98,118	0,698	0,680	0,559	0,609	0,603
26.03.2025 23	24,00	53,79	45,50	8,29	67,261	66,980	0,281	0,682	0,561	0,558	0,555
27.03.2025 23	24,00	56,06	47,34	8,72	67,917	67,615	0,301	0,693	0,571	0,593	0,590
28.03.2025 23	24,00	51,28	43,70	7,58	35,189	35,058	0,131	0,700	0,586	0,267	0,266
29.03.2025 23	24,00	18,95	18,77	0,18	0,000	0,000	0,000	0,554	0,553	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	18,71	18,40	0,31	0,000	0,000	0,000	0,559	0,558	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	44,72	35,87	8,85	19,507	19,646	-0,139	0,673	0,566	0,171	0,174
01.04.2025 23	24,00	52,81	36,81	16,00	11,909	12,081	-0,172	0,718	0,601	0,190	0,193
02.04.2025 23	24,00	53,47	45,98	7,49	26,755	26,631	0,124	0,726	0,618	0,200	0,200
03.04.2025 23	24,00	55,94	41,52	14,42	9,249	9,243	0,006	0,693	0,576	0,133	0,133
04.04.2025 23	24,00	54,34	44,38	9,96	38,034	38,019	0,016	0,688	0,584	0,375	0,379
05.04.2025 23	24,00	55,27	43,46	11,81	37,618	37,623	-0,006	0,682	0,567	0,444	0,444
06.04.2025 23	24,00	54,72	44,34	10,38	35,367	35,462	-0,095	0,691	0,583	0,363	0,368
07.04.2025 23	24,00	54,92	43,10	11,82	19,242	19,315	-0,073	0,706	0,594	0,225	0,228
08.04.2025 23	24,00	55,47	44,80	10,67	46,736	46,776	-0,040	0,707	0,595	0,496	0,499
09.04.2025 23	24,00	55,74	46,85	8,89	51,748	51,544	0,204	0,705	0,597	0,459	0,458
10.04.2025 23	24,00	55,59	44,22	11,36	31,307	31,235	0,072	0,709	0,599	0,355	0,355
11.04.2025 23	24,00	55,34	45,76	9,58	46,944	46,764	0,179	0,670	0,563	0,449	0,448
12.04.2025 23	24,00	55,52	46,80	8,73	72,588	72,270	0,319	0,675	0,569	0,633	0,631
13.04.2025 23	24,00	54,64	47,59	7,04	76,128	75,632	0,496	0,692	0,591	0,536	0,533
14.04.2025 23	24,00	52,87	44,03	8,84	45,510	45,312	0,199	0,701	0,596	0,401	0,400
15.04.2025 23	24,00	54,73	45,52	9,21	16,049	16,193	-0,144	0,705	0,603	0,143	0,149
16.04.2025 23	24,00	17,81	17,50	0,31	0,000	0,000	0,000	0,592	0,591	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	17,64	17,28	0,37	0,000	0,000	0,000	0,557	0,556	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	17,61	17,22	0,40	0,000	0,000	0,000	0,565	0,564	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,96	40,17	7,79	41,527	41,359	0,167	0,671	0,580	0,348	0,347
Итого	672,00				1162,753	1158,066	4,688			9,740	9,729

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	18897,673	18715,163	110,312
20.04.2025	20060,426	19873,229	120,052

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru