

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2022 по 18.04.2022

Потребитель: ИП Маркелов А.Н.

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 4А

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 95940

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
23.03.2022 00	24,00	64,17	54,22	9,95	22,630	0,000	22,630	6,000	5,500	0,221
24.03.2022 00	24,00	64,49	54,76	9,72	22,620	0,000	22,620	6,000	5,500	0,216
25.03.2022 00	24,00	63,12	54,39	8,73	22,450	0,000	22,450	6,000	5,500	0,192
26.03.2022 00	24,00	63,56	54,31	9,26	22,470	0,000	22,470	6,000	5,500	0,204
27.03.2022 00	24,00	64,09	55,83	8,26	22,470	0,000	22,470	6,000	5,500	0,182
28.03.2022 00	24,00	62,61	54,49	8,12	22,430	0,000	22,430	6,000	5,500	0,179
29.03.2022 00	24,00	64,46	54,15	10,31	22,240	0,000	22,240	6,000	5,500	0,225
30.03.2022 00	23,84	61,81	53,62	8,19	22,180	0,000	22,180	6,000	5,500	0,178
31.03.2022 00	24,00	47,41	41,10	6,30	21,800	0,000	21,800	6,000	5,500	0,136
01.04.2022 00	24,00	46,81	41,35	5,46	21,680	0,000	21,680	6,000	5,500	0,117
02.04.2022 00	24,00	58,81	51,10	7,71	23,520	0,000	23,520	6,000	5,500	0,178
03.04.2022 00	24,00	56,18	49,16	7,01	12,010	0,000	12,010	6,000	5,500	0,083
04.04.2022 00	24,00	61,12	53,78	7,34	14,630	0,000	14,630	6,000	5,500	0,106
05.04.2022 00	24,00	61,24	52,42	8,83	22,700	0,000	22,700	6,000	5,500	0,197
06.04.2022 00	24,00	63,04	55,83	7,21	22,910	0,000	22,910	6,000	5,500	0,162
07.04.2022 00	24,00	62,94	55,62	7,32	23,150	0,000	23,150	6,000	5,500	0,166
08.04.2022 00	24,00	60,43	54,66	5,77	13,370	0,000	13,370	6,000	5,500	0,076
09.04.2022 00	24,00	61,15	52,60	8,55	22,750	0,000	22,750	6,000	5,500	0,191
10.04.2022 00	24,00	63,68	55,53	8,15	23,250	0,000	23,250	6,000	5,500	0,186
11.04.2022 00	24,00	60,99	52,95	8,04	10,200	0,000	10,200	6,000	5,500	0,081
12.04.2022 00	24,00	54,32	47,80	6,52	9,810	0,000	9,810	6,000	5,500	0,063
13.04.2022 00	24,00	60,71	53,88	6,83	25,460	0,000	25,460	6,000	5,500	0,171
14.04.2022 00	24,00	63,80	56,14	7,66	24,980	0,000	24,980	6,000	5,500	0,188
15.04.2022 00	24,00	64,02	54,70	9,32	24,570	0,000	24,570	6,000	5,500	0,225
16.04.2022 00	24,00	60,13	50,48	9,65	12,780	0,000	12,780	6,000	5,500	0,121
17.04.2022 00	24,00	18,19	12,11	6,08	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
18.04.2022 00	24,00	18,23	14,60	3,63	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
19.04.2022 00	24,00	19,34	19,47	-0,13	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
Среднее	23,99	56,10	48,61	7,49	18,181	0,000	18,181	6,000	5,500	0,144
Итого	671,84				509,060	0,000	509,060			4,044

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
22.03.2022	2934,320	0,000	29,935
18.04.2022	3443,380	0,000	33,979

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru