

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: КАРАТ-307

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 20/6

Номер прибора: 14511417

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	57,83	47,80	10,03	188,780	189,626	-0,846	0,00	0,58	1,871	1,902
23.03.2025 23	24,00	58,20	48,08	10,11	189,223	189,840	-0,618	0,00	0,57	1,891	1,920
24.03.2025 23	24,00	55,54	46,40	9,15	190,946	191,485	-0,539	0,00	0,58	1,722	1,751
25.03.2025 23	24,00	53,09	44,93	8,16	197,445	197,798	-0,353	0,00	0,56	1,588	1,615
26.03.2025 23	24,00	53,66	45,48	8,17	196,165	196,385	-0,219	0,00	0,56	1,580	1,605
27.03.2025 23	24,00	56,08	47,34	8,74	197,286	197,232	0,054	0,00	0,57	1,698	1,723
28.03.2025 23	24,00	53,51	45,67	7,84	196,306	196,457	-0,151	0,00	0,58	1,515	1,541
29.03.2025 23	24,00	33,51	24,23	9,28	6,461	6,557	-0,095	0,00	0,53	0,106	0,061
30.03.2025 23	24,00	20,01	19,63	0,38	0,248	0,000	0,248	0,00	0,55	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	32,58	28,86	3,72	95,491	95,669	-0,178	0,00	0,57	0,672	0,356
01.04.2025 23	24,00	53,94	45,75	8,18	196,485	196,967	-0,481	0,00	0,57	1,584	1,612
02.04.2025 23	24,00	46,85	34,51	12,34	90,857	91,454	-0,597	0,00	0,57	0,770	1,129
03.04.2025 23	24,00	47,51	40,41	7,11	187,435	188,205	-0,770	0,00	0,58	1,320	1,337
04.04.2025 23	24,00	54,42	46,07	8,35	194,495	195,565	-1,070	0,00	0,59	1,601	1,634
05.04.2025 23	24,00	55,58	46,85	8,73	194,526	195,616	-1,090	0,00	0,57	1,675	1,708
06.04.2025 23	24,00	54,62	46,17	8,45	194,498	195,575	-1,077	0,00	0,58	1,620	1,653
07.04.2025 23	24,00	55,26	46,82	8,43	195,479	196,435	-0,956	0,00	0,59	1,624	1,657
08.04.2025 23	24,00	55,39	46,79	8,61	192,989	194,052	-1,063	0,00	0,59	1,636	1,670
09.04.2025 23	24,00	56,17	46,93	9,24	190,972	192,173	-1,201	0,00	0,58	1,741	1,775
10.04.2025 23	24,00	55,68	46,55	9,13	192,553	193,795	-1,243	0,00	0,57	1,735	1,770
11.04.2025 23	24,00	55,30	46,22	9,08	191,923	193,125	-1,202	0,00	0,57	1,718	1,753
12.04.2025 23	24,00	55,51	46,21	9,29	190,735	192,030	-1,295	0,00	0,56	1,750	1,785
13.04.2025 23	24,00	54,68	45,61	9,08	190,624	191,840	-1,216	0,00	0,58	1,706	1,741
14.04.2025 23	24,00	53,66	45,10	8,57	192,948	194,149	-1,201	0,00	0,58	1,630	1,664
15.04.2025 23	24,00	43,39	38,98	4,40	95,840	96,385	-0,545	0,00	0,57	0,869	0,424
16.04.2025 23	24,00	20,74	21,85	-1,12	0,395	0,161	0,234	0,00	0,56	-0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	18,99	18,80	0,20	0,391	0,000	0,391	0,00	0,56	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,47	18,42	0,05	0,338	0,000	0,338	0,00	0,54	-0,000	0,000
Среднее	24,00	47,51	40,23	7,28	148,280	148,878	-0,598	0,00	0,57	1,272	1,278
Итого					4151,833	4168,576	-16,743			35,624	35,784

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	72449,511	68989,994	758,890
20.04.2025	76601,344	73158,569	794,514

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru