

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 21

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99905

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	57,00	47,66	9,35	55,737	55,226	0,511	6,000	5,500	0,521	0,516
19.02.2025 23	24,00	57,21	47,78	9,43	55,305	54,806	0,499	6,000	5,500	0,521	0,517
20.02.2025 23	24,00	57,70	48,02	9,68	55,101	54,599	0,501	6,000	5,500	0,533	0,529
21.02.2025 23	24,00	56,55	46,87	9,69	55,210	54,719	0,491	6,000	5,500	0,534	0,530
22.02.2025 23	24,00	56,32	46,51	9,81	54,681	54,192	0,489	6,000	5,500	0,536	0,531
23.02.2025 23	24,00	56,71	46,70	10,01	53,926	53,429	0,497	6,000	5,500	0,539	0,535
24.02.2025 23	24,00	58,08	47,86	10,22	53,105	52,617	0,488	6,000	5,500	0,542	0,538
25.02.2025 23	24,00	58,12	48,02	10,10	53,105	52,622	0,483	6,000	5,500	0,536	0,532
26.02.2025 23	24,00	57,49	47,45	10,04	53,186	52,686	0,500	6,000	5,500	0,534	0,529
27.02.2025 23	24,00	57,85	47,74	10,10	53,212	52,708	0,504	6,000	5,500	0,537	0,533
28.02.2025 23	24,00	58,71	48,57	10,15	53,260	52,741	0,520	6,000	5,500	0,540	0,535
01.03.2025 23	24,00	58,89	49,18	9,71	55,347	54,835	0,513	6,000	5,500	0,537	0,532
02.03.2025 23	24,00	59,44	50,12	9,32	58,431	57,925	0,505	6,000	5,500	0,544	0,540
03.03.2025 23	24,00	58,26	49,00	9,26	55,297	54,762	0,535	6,000	5,500	0,512	0,507
04.03.2025 23	24,00	59,36	50,45	8,91	59,888	59,276	0,612	6,000	5,500	0,533	0,528
05.03.2025 23	24,00	58,67	50,14	8,53	59,933	59,303	0,630	6,000	5,500	0,511	0,506
06.03.2025 23	24,00	58,55	50,24	8,30	60,459	59,838	0,622	6,000	5,500	0,502	0,497
07.03.2025 23	24,00	56,88	48,69	8,19	55,858	55,016	0,842	6,000	5,500	0,458	0,451
08.03.2025 23	24,00	57,19	48,12	9,08	50,639	49,608	1,031	6,000	5,500	0,459	0,450
09.03.2025 23	24,00	57,43	48,24	9,19	48,503	47,689	0,814	6,000	5,500	0,445	0,438
10.03.2025 23	24,00	57,94	47,60	10,34	42,913	42,256	0,656	6,000	5,500	0,443	0,437
11.03.2025 23	24,00	54,54	45,42	9,12	43,313	42,661	0,652	6,000	5,500	0,394	0,389
12.03.2025 23	24,00	52,86	44,39	8,46	43,271	42,612	0,659	6,000	5,500	0,366	0,361
13.03.2025 23	24,00	51,31	42,63	8,68	22,463	22,053	0,410	6,000	5,500	0,196	0,191
14.03.2025 23	24,00	54,93	46,20	8,73	44,366	43,603	0,763	6,000	5,500	0,387	0,381
15.03.2025 23	24,00	52,45	44,09	8,35	26,236	25,776	0,460	6,000	5,500	0,219	0,215
16.03.2025 23	24,00	48,90	41,59	7,31	19,757	19,405	0,352	6,000	5,500	0,145	0,142
17.03.2025 23	24,00	43,65	37,54	6,11	26,307	25,808	0,499	6,000	5,500	0,160	0,158
18.03.2025 23	24,00	47,05	41,75	5,30	57,678	56,606	1,072	6,000	5,500	0,305	0,300
19.03.2025 23	24,00	51,58	44,31	7,27	52,039	51,104	0,935	6,000	5,500	0,378	0,371
20.03.2025 23	24,00	54,66	45,99	8,66	49,457	48,714	0,743	6,000	5,500	0,428	0,422
21.03.2025 23	24,00	56,70	48,66	8,04	57,595	56,804	0,791	6,000	5,500	0,463	0,457
Среднее	24,00	55,72	46,80	8,92	49,549	48,937	0,612	6,000	5,500	0,446	0,441
Итого	768,00				1585,580	1565,999	19,581			14,259	14,097

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	11922,780	11841,425	111,612
21.03.2025	13508,360	13407,424	125,871

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru