

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 21

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99905

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	56,48	47,56	8,92	48,459	47,787	0,672	0,588	0,539	0,432	0,426
23.03.2025 23	24,00	56,77	46,47	10,30	41,798	41,221	0,577	0,588	0,539	0,430	0,425
24.03.2025 23	24,00	53,92	44,70	9,22	42,495	41,917	0,578	0,588	0,539	0,392	0,387
25.03.2025 23	24,00	51,85	43,67	8,18	44,965	44,376	0,588	0,588	0,539	0,367	0,363
26.03.2025 23	24,00	52,57	44,41	8,15	44,475	43,901	0,574	0,588	0,539	0,362	0,358
27.03.2025 23	24,00	54,52	45,23	9,29	39,758	39,220	0,538	0,588	0,539	0,369	0,364
28.03.2025 23	24,00	52,30	42,21	10,10	30,680	30,260	0,420	0,588	0,539	0,309	0,306
29.03.2025 23	24,00	25,18	25,53	-0,35	0,239	0,310	-0,071	0,588	0,539	-0,000	-0,000
30.03.2025 23	24,00	16,29	17,22	-0,93	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	-0,000
31.03.2025 23	24,00	47,12	41,09	6,03	29,542	29,182	0,360	0,588	0,539	0,178	0,176
01.04.2025 23	24,00	52,92	45,81	7,11	51,728	51,027	0,701	0,588	0,539	0,368	0,363
02.04.2025 23	24,00	51,56	41,61	9,95	12,830	12,570	0,260	0,588	0,539	0,128	0,125
03.04.2025 23	24,00	47,90	38,83	9,07	32,589	31,977	0,613	0,588	0,539	0,295	0,290
04.04.2025 23	24,00	52,89	45,23	7,66	48,095	47,451	0,644	0,588	0,539	0,368	0,364
05.04.2025 23	24,00	54,47	46,13	8,34	44,853	44,139	0,714	0,588	0,539	0,374	0,368
06.04.2025 23	24,00	53,48	45,66	7,81	48,112	47,435	0,677	0,588	0,539	0,376	0,371
07.04.2025 23	24,00	54,12	45,22	8,90	40,769	40,150	0,619	0,588	0,539	0,363	0,357
08.04.2025 23	24,00	54,31	46,43	7,89	49,465	48,775	0,690	0,588	0,539	0,390	0,385
09.04.2025 23	24,00	54,92	47,66	7,26	59,465	58,708	0,757	0,588	0,539	0,432	0,426
10.04.2025 23	24,00	54,48	47,48	7,00	60,282	59,549	0,732	0,588	0,539	0,422	0,417
11.04.2025 23	24,00	54,17	47,16	7,01	59,609	58,871	0,738	0,588	0,539	0,418	0,413
12.04.2025 23	24,00	54,24	46,98	7,26	58,520	57,922	0,599	0,588	0,539	0,425	0,421
13.04.2025 23	24,00	53,45	46,33	7,12	58,376	57,737	0,640	0,588	0,539	0,416	0,411
14.04.2025 23	24,00	52,30	44,70	7,60	48,442	47,899	0,542	0,588	0,539	0,368	0,364
15.04.2025 23	24,00	54,46	47,40	7,06	27,074	26,798	0,276	0,588	0,539	0,191	0,189
16.04.2025 23	24,00	12,28	11,97	0,31	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	11,67	11,91	-0,24	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	-0,000
18.04.2025 23	24,00	13,09	13,49	-0,40	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	-0,000
Среднее	24,00	46,56	39,93	6,63	36,522	36,042	0,480	0,588	0,539	0,292	0,288
Итого	672,00				1022,619	1009,181	13,437			8,172	8,068

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	13508,360	13407,424	125,871
20.04.2025	14530,979	14416,606	134,043

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru