

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 21

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99905

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.10.2024 23	24,00	11,50	11,78	-0,28	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
23.10.2024 23	24,00	13,80	13,89	-0,09	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
24.10.2024 23	24,00	13,28	13,27	0,01	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
25.10.2024 23	24,00	12,39	12,48	-0,09	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
26.10.2024 23	24,00	10,36	10,53	-0,17	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
27.10.2024 23	24,00	11,23	11,54	-0,31	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
28.10.2024 23	24,00	12,73	14,78	-2,05	0,010	0,017	-0,007	6,000	5,500	-0,000	-0,000
29.10.2024 23	24,00	49,82	43,43	6,39	21,151	21,119	0,032	6,000	5,500	0,136	0,135
30.10.2024 23	24,00	44,93	38,98	5,95	34,149	34,185	-0,036	6,000	5,500	0,203	0,203
31.10.2024 23	24,00	48,47	39,44	9,03	22,439	22,796	-0,357	6,000	5,500	0,206	0,206
01.11.2024 23	24,00	57,10	45,90	11,20	17,854	17,060	0,795	6,000	5,500	0,214	0,191
02.11.2024 23	24,00	16,27	15,94	0,33	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
03.11.2024 23	24,00	54,52	45,48	9,04	18,377	18,803	-0,426	6,000	5,500	0,164	0,170
04.11.2024 23	24,00	48,44	41,62	6,82	41,298	41,557	-0,259	6,000	5,500	0,281	0,284
05.11.2024 23	24,00	60,42	51,72	8,71	47,511	46,785	0,727	6,000	5,500	0,413	0,407
06.11.2024 23	24,00	62,34	53,79	8,55	64,882	64,081	0,802	6,000	5,500	0,556	0,548
07.11.2024 23	24,00	54,73	46,40	8,34	51,827	51,075	0,752	6,000	5,500	0,432	0,426
08.11.2024 23	24,00	57,30	48,17	9,13	50,035	49,238	0,797	6,000	5,500	0,457	0,450
09.11.2024 23	24,00	57,98	47,36	10,62	41,771	41,122	0,649	6,000	5,500	0,443	0,437
10.11.2024 23	24,00	55,69	45,17	10,53	38,843	38,251	0,592	6,000	5,500	0,409	0,403
11.11.2024 23	24,00	57,84	46,77	11,07	41,043	40,593	0,450	6,000	5,500	0,454	0,449
12.11.2024 23	24,00	57,85	46,28	11,57	39,113	38,622	0,491	6,000	5,500	0,452	0,447
13.11.2024 23	24,00	57,47	46,24	11,23	39,922	39,401	0,520	6,000	5,500	0,448	0,443
14.11.2024 23	24,00	57,20	45,48	11,71	36,619	36,125	0,493	6,000	5,500	0,428	0,423
15.11.2024 23	24,00	56,14	45,35	10,78	38,195	37,690	0,505	6,000	5,500	0,411	0,406
16.11.2024 23	24,00	56,26	45,65	10,60	40,135	39,614	0,521	6,000	5,500	0,425	0,420
17.11.2024 23	24,00	57,45	46,23	11,23	40,056	39,536	0,520	6,000	5,500	0,449	0,444
18.11.2024 23	24,00	56,35	45,42	10,92	40,359	39,842	0,517	6,000	5,500	0,440	0,435
19.11.2024 23	24,00	56,24	45,66	10,58	40,267	39,757	0,510	6,000	5,500	0,426	0,421
20.11.2024 23	24,00	56,39	45,48	10,92	38,861	38,366	0,495	6,000	5,500	0,424	0,419
21.11.2024 23	24,00	55,45	44,96	10,49	29,506	29,133	0,373	6,000	5,500	0,309	0,305
Среднее	24,00	44,45	37,26	7,19	28,201	27,896	0,305	6,000	5,500	0,277	0,273
Итого	744,00				874,223	864,768	9,455			8,581	8,471

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.10.2024	6905,064	6861,536	63,977
21.11.2024	7779,287	7726,304	72,558

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru