

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 22

Номер прибора: 1700299

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	57,81	49,42	8,39	154,623	153,036	1,587	0,600	0,550	1,296	1,282
23.03.2025 23	24,00	58,32	49,82	8,50	154,760	153,179	1,581	0,600	0,550	1,314	1,301
24.03.2025 23	24,00	55,26	47,65	7,61	155,624	154,009	1,615	0,600	0,550	1,183	1,171
25.03.2025 23	24,00	53,20	46,25	6,95	158,112	156,415	1,697	0,600	0,550	1,099	1,087
26.03.2025 23	24,00	53,85	46,95	6,90	158,071	156,343	1,728	0,600	0,550	1,091	1,079
27.03.2025 23	24,00	55,98	48,79	7,19	158,276	156,586	1,690	0,600	0,550	1,137	1,125
28.03.2025 23	24,00	54,14	46,49	7,65	146,438	144,887	1,551	0,600	0,550	0,989	0,978
29.03.2025 23	24,00	66,47	27,95	38,52	13,902	13,974	-0,072	0,600	0,550	0,537	0,540
30.03.2025 23	24,00	63,52	26,74	36,78	13,317	13,383	-0,066	0,600	0,550	0,491	0,493
31.03.2025 23	24,00	56,97	35,55	21,42	95,444	94,492	0,952	0,600	0,550	0,779	0,775
01.04.2025 23	24,00	54,16	47,38	6,78	158,193	156,477	1,716	0,600	0,550	1,072	1,061
02.04.2025 23	24,00	58,28	35,14	23,14	67,278	66,663	0,615	0,600	0,550	0,673	0,670
03.04.2025 23	24,00	49,88	43,88	6,00	159,081	157,278	1,803	0,600	0,550	0,954	0,943
04.04.2025 23	24,00	54,44	47,48	6,96	157,476	155,764	1,712	0,600	0,550	1,095	1,084
05.04.2025 23	24,00	55,61	48,28	7,33	157,377	155,679	1,698	0,600	0,550	1,154	1,141
06.04.2025 23	24,00	54,70	47,57	7,13	156,766	155,071	1,695	0,600	0,550	1,118	1,106
07.04.2025 23	24,00	55,29	48,30	6,99	157,567	155,879	1,688	0,600	0,550	1,101	1,089
08.04.2025 23	24,00	55,65	48,22	7,43	156,077	154,412	1,665	0,600	0,550	1,159	1,147
09.04.2025 23	24,00	56,26	48,38	7,88	155,765	154,116	1,649	0,600	0,550	1,226	1,213
10.04.2025 23	24,00	55,70	47,97	7,73	156,390	154,728	1,662	0,600	0,550	1,209	1,196
11.04.2025 23	24,00	55,45	47,78	7,67	155,878	154,226	1,652	0,600	0,550	1,195	1,183
12.04.2025 23	24,00	55,52	47,68	7,84	154,941	153,286	1,655	0,600	0,550	1,215	1,202
13.04.2025 23	24,00	54,72	47,06	7,66	154,964	153,314	1,650	0,600	0,550	1,186	1,174
14.04.2025 23	24,00	53,77	46,59	7,18	156,502	154,819	1,683	0,600	0,550	1,124	1,112
15.04.2025 23	24,00	39,42	34,58	4,84	64,424	63,741	0,683	0,600	0,550	0,500	0,495
16.04.2025 23	24,00	24,18	18,88	5,30	1,580	1,618	-0,038	0,600	0,550	0,031	0,031
17.04.2025 23	24,00	37,55	19,31	18,24	6,944	6,933	0,011	0,600	0,550	0,132	0,132
Среднее	24,00	53,56	42,60	10,96	125,399	124,085	1,313	0,600	0,550	0,965	0,956
Итого	648,00				3385,770	3350,308	35,462			26,061	25,810

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	84631,759	83273,789	732,435	719,520
17.04.2025 23	88017,529	86624,097	758,496	745,329

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru