

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: ГБУЗ ПНД №4

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 2

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 97705

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	73,89	58,93	14,96	95,619	92,979	2,641	3,727	2,667	1,432	1,391
21.01.2025 23	24,00	72,35	57,91	14,44	95,512	92,731	2,781	3,717	2,661	1,380	1,339
22.01.2025 23	24,00	77,29	61,38	15,91	96,878	94,234	2,643	3,748	2,653	1,543	1,499
23.01.2025 23	24,00	72,14	58,03	14,11	95,426	92,725	2,701	3,623	2,571	1,347	1,308
24.01.2025 23	24,00	72,75	58,52	14,22	95,094	92,503	2,591	3,651	2,603	1,354	1,316
25.01.2025 23	24,00	68,30	55,25	13,05	93,768	91,369	2,399	3,616	2,595	1,225	1,192
26.01.2025 23	24,00	73,74	59,16	14,57	95,136	92,670	2,466	3,650	2,592	1,388	1,351
27.01.2025 23	24,00	73,36	58,79	14,57	95,842	93,476	2,367	3,636	2,562	1,398	1,362
28.01.2025 23	24,00	74,76	59,70	15,06	96,445	93,924	2,521	3,659	2,573	1,454	1,414
29.01.2025 23	24,00	73,52	58,91	14,61	96,127	93,471	2,657	3,650	2,572	1,406	1,366
30.01.2025 23	24,00	70,99	57,06	13,93	94,510	92,080	2,430	3,612	2,573	1,317	1,283
31.01.2025 23	23,17	73,92	59,08	14,84	92,199	89,722	2,477	3,630	2,568	1,370	1,331
01.02.2025 23	24,00	75,37	60,31	15,06	96,019	93,599	2,420	3,644	2,566	1,448	1,410
02.02.2025 23	24,00	74,60	60,06	14,54	95,674	93,218	2,456	3,614	2,546	1,392	1,355
03.02.2025 23	23,33	68,03	55,11	12,92	90,733	88,509	2,224	3,620	2,602	1,175	1,143
04.02.2025 23	24,00	72,50	58,20	14,30	98,524	95,372	3,152	3,987	2,884	1,410	1,363
05.02.2025 23	24,00	75,68	60,25	15,43	100,191	97,043	3,148	4,060	2,938	1,547	1,497
06.02.2025 23	24,00	76,27	60,81	15,46	99,961	96,819	3,142	3,916	2,792	1,547	1,496
07.02.2025 23	24,00	78,57	62,08	16,48	97,673	94,689	2,983	4,029	2,949	1,613	1,561
08.02.2025 23	24,00	76,04	60,23	15,81	97,346	94,195	3,150	4,092	3,026	1,541	1,489
09.02.2025 23	24,00	75,26	59,45	15,82	96,905	93,742	3,163	4,049	2,996	1,534	1,483
10.02.2025 23	24,00	76,34	60,47	15,87	97,133	93,987	3,146	4,087	3,024	1,543	1,491
11.02.2025 23	24,00	76,61	60,74	15,88	96,921	93,777	3,144	4,085	3,028	1,541	1,489
12.02.2025 23	24,00	76,44	60,61	15,83	96,249	93,291	2,958	4,060	3,013	1,525	1,477
13.02.2025 23	24,00	76,57	60,92	15,65	96,729	93,669	3,059	4,075	3,019	1,516	1,466
14.02.2025 23	24,00	76,63	61,03	15,59	96,044	93,074	2,969	4,062	3,020	1,500	1,451
15.02.2025 23	24,00	75,03	60,09	14,95	96,041	93,022	3,019	4,028	2,988	1,437	1,390
16.02.2025 23	24,00	73,65	58,61	15,03	95,146	92,306	2,840	4,021	2,999	1,431	1,388
17.02.2025 23	24,00	75,69	59,43	16,26	94,735	91,775	2,960	4,043	3,026	1,542	1,492
Среднее	23,95	74,35	59,35	15,00	96,020	93,240	2,780	3,841	2,780	1,443	1,400
Итого	694,50				2784,579	2703,972	80,607			41,857	40,593

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	26660,758	26843,288	459,569
17.02.2025	29445,337	29547,260	501,426

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru