

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: ГБУЗ ПНД №4

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 2

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 97705

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	75,80	59,30	16,50	94,241	91,388	2,853	4,036	3,030	1,557	1,508
19.02.2025 23	24,00	76,05	59,49	16,56	94,032	91,182	2,850	4,014	3,014	1,559	1,510
20.02.2025 23	24,00	76,60	59,65	16,94	92,733	89,895	2,837	3,934	2,957	1,573	1,523
21.02.2025 23	24,00	75,70	58,52	17,19	92,005	89,358	2,647	3,921	2,955	1,583	1,536
22.02.2025 23	24,00	75,28	57,99	17,28	91,639	88,988	2,651	3,906	2,950	1,585	1,538
23.02.2025 23	24,00	77,40	59,65	17,75	92,297	89,502	2,794	3,940	2,967	1,640	1,589
24.02.2025 23	24,00	78,43	60,90	17,53	92,724	90,034	2,690	3,947	2,963	1,627	1,578
25.02.2025 23	24,00	78,38	60,83	17,56	92,629	89,840	2,789	3,944	2,962	1,628	1,577
26.02.2025 23	24,00	78,16	60,44	17,73	92,447	89,761	2,687	3,947	2,969	1,641	1,591
27.02.2025 23	24,00	78,53	60,86	17,67	92,523	89,937	2,586	3,956	2,974	1,637	1,589
28.02.2025 23	24,00	77,31	60,16	17,15	92,399	89,675	2,724	3,953	2,977	1,586	1,538
01.03.2025 23	24,00	81,24	63,16	18,08	93,139	90,416	2,724	3,962	2,962	1,687	1,635
02.03.2025 23	24,00	80,10	62,64	17,46	92,915	90,244	2,671	3,957	2,966	1,625	1,576
03.03.2025 23	24,00	78,83	61,82	17,01	94,062	91,169	2,893	3,964	2,954	1,603	1,551
04.03.2025 23	24,00	81,23	63,66	17,57	94,791	91,961	2,830	4,004	2,972	1,669	1,616
05.03.2025 23	24,00	77,11	60,91	16,20	93,676	90,721	2,955	3,943	2,943	1,520	1,470
06.03.2025 23	24,00	75,09	59,53	15,56	93,501	90,590	2,912	3,931	2,936	1,457	1,410
07.03.2025 23	24,00	73,51	58,94	14,57	93,685	90,911	2,775	3,953	2,952	1,366	1,324
08.03.2025 23	24,00	74,88	60,02	14,86	96,244	93,418	2,826	4,003	2,946	1,432	1,388
09.03.2025 23	24,00	74,52	60,26	14,26	96,949	94,193	2,756	4,010	2,937	1,384	1,343
10.03.2025 23	24,00	74,67	60,28	14,39	97,719	94,782	2,938	4,036	2,950	1,408	1,364
11.03.2025 23	24,00	74,77	60,44	14,33	98,396	95,364	3,032	4,043	2,937	1,411	1,366
12.03.2025 23	24,00	70,51	57,66	12,86	98,450	95,205	3,246	4,037	2,939	1,267	1,224
13.03.2025 23	24,00	68,23	56,67	11,56	99,170	95,943	3,228	4,023	2,916	1,147	1,109
14.03.2025 23	24,00	70,94	59,05	11,88	105,850	102,511	3,339	4,196	2,907	1,261	1,218
15.03.2025 23	24,00	72,99	60,34	12,65	104,846	101,365	3,481	4,127	2,885	1,329	1,282
16.03.2025 23	24,00	68,14	56,96	11,18	101,327	98,094	3,233	4,101	2,945	1,133	1,097
17.03.2025 23	24,00	65,15	54,80	10,36	98,833	95,724	3,108	3,477	2,378	1,025	0,991
18.03.2025 23	24,00	65,46	54,70	10,76	97,837	94,744	3,093	2,467	1,387	1,053	1,019
19.03.2025 23	24,00	72,06	58,07	14,00	97,967	94,986	2,982	3,236	2,140	1,373	1,330
20.03.2025 23	24,00	75,37	59,70	15,67	94,064	91,266	2,798	3,486	2,472	1,475	1,430
21.03.2025 23	24,00	77,01	61,07	15,94	94,168	91,203	2,965	3,583	2,565	1,503	1,454
Среднее	24,00	74,98	59,64	15,34	95,539	92,637	2,903	3,876	2,835	1,461	1,415
Итого	768,00				3057,261	2964,369	92,892			46,742	45,275

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	29445,337	29547,260	501,426
21.03.2025	32502,598	32511,629	548,168

Время на приборе: отстает на 41 мин.

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru