

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	53,00	40,77	12,23	187,068	187,128	-0,059	3,492	3,370	2,280	2,288
21.01.2025 23	24,00	52,21	40,43	11,77	187,155	187,172	-0,017	3,488	3,366	2,200	2,204
22.01.2025 23	24,00	55,30	42,11	13,19	187,052	186,987	0,065	3,474	3,353	2,454	2,466
23.01.2025 23	24,00	52,43	40,88	11,55	187,120	187,066	0,054	3,396	3,274	2,163	2,161
24.01.2025 23	24,00	52,80	41,12	11,68	187,262	187,198	0,064	3,431	3,309	2,182	2,186
25.01.2025 23	24,00	49,76	39,34	10,42	187,386	187,350	0,036	3,433	3,310	1,955	1,952
26.01.2025 23	24,00	53,30	41,36	11,93	177,480	177,379	0,101	3,411	3,290	2,140	2,117
27.01.2025 23	24,00	53,15	41,15	12,00	187,196	187,070	0,126	3,390	3,268	2,235	2,244
28.01.2025 23	24,00	53,98	41,56	12,43	187,062	186,898	0,164	3,397	3,276	2,312	2,322
29.01.2025 23	24,00	53,26	41,23	12,03	187,103	186,937	0,166	3,398	3,276	2,246	2,248
30.01.2025 23	24,00	51,66	40,39	11,27	187,215	187,067	0,148	3,404	3,281	2,111	2,107
31.01.2025 23	23,40	53,69	41,41	12,27	172,250	172,224	0,026	3,309	3,196	2,109	2,114
01.02.2025 23	24,00	54,25	41,70	12,56	187,084	186,916	0,168	3,390	3,269	2,332	2,347
02.02.2025 23	24,00	54,13	41,95	12,18	187,073	186,895	0,178	3,370	3,249	2,282	2,277
03.02.2025 23	23,74	49,72	39,29	10,43	182,996	182,874	0,122	3,433	3,311	1,905	1,907
04.02.2025 23	24,00	52,88	40,95	11,93	186,994	186,820	0,174	3,714	3,594	2,203	2,229
05.02.2025 23	24,00	54,34	41,51	12,83	187,185	186,986	0,199	3,749	3,629	2,364	2,400
06.02.2025 23	24,00	54,42	41,46	12,97	187,282	187,075	0,207	3,607	3,488	2,422	2,426
07.02.2025 23	24,00	55,41	41,74	13,67	187,193	186,948	0,244	3,769	3,648	2,550	2,556
08.02.2025 23	24,00	53,74	40,78	12,96	187,196	186,973	0,223	3,844	3,725	2,419	2,423
09.02.2025 23	24,00	52,99	40,12	12,88	186,794	186,584	0,210	3,803	3,685	2,400	2,403
10.02.2025 23	24,00	53,85	40,66	13,19	187,223	187,000	0,223	3,841	3,724	2,463	2,467
11.02.2025 23	24,00	54,22	41,08	13,13	187,315	187,079	0,237	3,847	3,730	2,453	2,457
12.02.2025 23	24,00	54,15	41,14	13,02	187,204	186,964	0,240	3,832	3,713	2,432	2,433
13.02.2025 23	24,00	54,53	41,50	13,03	187,083	186,833	0,251	3,836	3,716	2,432	2,435
14.02.2025 23	24,00	54,56	41,59	12,97	187,271	187,014	0,257	3,844	3,724	2,421	2,425
15.02.2025 23	24,00	53,68	41,23	12,45	187,230	187,001	0,228	3,807	3,687	2,326	2,327
16.02.2025 23	24,00	52,83	40,81	12,02	187,179	186,947	0,232	3,823	3,702	2,246	2,247
17.02.2025 23	24,00	53,17	40,39	12,77	187,230	187,002	0,228	3,849	3,729	2,379	2,388
Среднее	23,97	53,36	41,02	12,34	186,168	186,013	0,155	3,599	3,479	2,290	2,295
Итого	695,14				5398,883	5394,389	4,494			66,416	66,556

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	19001,365	19003,622	207,866
17.02.2025	24400,248	24398,010	274,282

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru