

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	57,75	48,82	8,92	50,932	43,933	6,999	4,028	3,584	0,707
21.01.2025 23	24,00	57,71	48,85	8,86	50,605	43,937	6,668	4,039	3,600	0,689
22.01.2025 23	24,00	57,64	48,86	8,78	51,652	43,848	7,804	4,022	3,578	0,738
23.01.2025 23	24,00	57,59	48,92	8,68	50,799	43,938	6,861	4,045	3,605	0,690
24.01.2025 23	24,00	57,28	48,69	8,59	50,182	43,995	6,187	4,036	3,593	0,653
25.01.2025 23	24,00	55,61	47,58	8,03	51,353	43,920	7,433	4,030	3,594	0,677
26.01.2025 23	24,00	57,38	48,89	8,48	49,028	41,386	7,642	3,983	3,567	0,701
27.01.2025 23	24,00	57,54	50,13	7,40	51,415	43,000	8,416	3,959	3,515	0,700
28.01.2025 23	24,00	57,58	49,17	8,40	52,358	45,487	6,871	3,985	3,770	0,689
29.01.2025 23	24,00	57,62	49,17	8,45	53,221	45,332	7,889	3,937	3,728	0,739
30.01.2025 23	24,00	57,21	48,85	8,36	53,006	45,286	7,720	3,943	3,731	0,725
31.01.2025 23	23,40	57,10	49,25	7,85	48,056	41,766	6,290	3,921	3,717	0,619
01.02.2025 23	24,00	57,50	50,47	7,03	53,613	46,081	7,533	4,051	3,834	0,665
02.02.2025 23	24,00	57,41	49,28	8,13	54,961	45,921	9,040	4,036	3,847	0,782
03.02.2025 23	23,74	54,36	46,84	7,52	51,722	44,823	6,899	4,026	3,842	0,626
04.02.2025 23	24,00	57,15	48,87	8,28	53,684	45,882	7,802	4,037	3,850	0,725
05.02.2025 23	24,00	57,71	49,12	8,59	53,237	45,969	7,268	4,048	3,855	0,718
06.02.2025 23	24,00	57,64	48,94	8,70	53,637	45,883	7,754	4,048	3,859	0,749
07.02.2025 23	24,00	57,69	48,91	8,79	53,247	46,199	7,048	4,120	3,928	0,722
08.02.2025 23	24,00	57,73	48,90	8,82	54,260	46,254	8,006	4,075	3,880	0,770
09.02.2025 23	24,00	57,79	48,90	8,90	55,448	45,888	9,560	4,006	3,828	0,843
10.02.2025 23	24,00	57,85	48,98	8,88	53,624	45,829	7,794	4,042	3,847	0,758
11.02.2025 23	24,00	57,75	49,00	8,75	53,630	45,908	7,722	4,078	3,879	0,750
12.02.2025 23	24,00	57,66	48,93	8,72	53,607	45,903	7,704	4,060	3,867	0,747
13.02.2025 23	24,00	57,62	49,01	8,60	53,521	45,862	7,659	4,062	3,869	0,739
14.02.2025 23	24,00	57,60	49,06	8,53	54,070	45,858	8,212	4,019	3,830	0,762
15.02.2025 23	24,00	57,56	49,03	8,52	53,651	46,145	7,505	4,051	3,854	0,730
16.02.2025 23	24,00	57,75	49,25	8,51	54,818	45,854	8,964	4,047	3,859	0,798
17.02.2025 23	24,00	57,92	49,01	8,91	54,109	45,891	8,218	4,007	3,818	0,781
Среднее	23,97	57,40	48,96	8,45	52,671	45,034	7,637	4,026	3,763	0,724
Итого	695,14				1527,447	1305,978	221,469			20,991

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.01.2025	18060,062	15709,430	192,100
17.02.2025	19587,509	17015,409	213,091

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru