

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	52,86	39,84	13,03	187,213	186,976	0,237	3,853	3,732	2,435	2,436
19.02.2025 23	24,00	52,83	39,55	13,27	187,201	186,964	0,237	3,836	3,714	2,477	2,481
20.02.2025 23	24,00	53,00	39,62	13,38	187,277	187,032	0,245	3,783	3,661	2,499	2,502
21.02.2025 23	24,00	51,90	38,63	13,27	187,446	187,204	0,242	3,784	3,662	2,479	2,483
22.02.2025 23	24,00	51,21	37,88	13,33	187,336	187,093	0,243	3,776	3,654	2,491	2,495
23.02.2025 23	24,00	52,48	38,51	13,97	187,375	187,097	0,277	3,792	3,670	2,609	2,614
24.02.2025 23	24,00	53,81	39,79	14,02	187,317	187,021	0,297	3,787	3,666	2,619	2,621
25.02.2025 23	24,00	54,04	40,24	13,80	187,389	187,089	0,300	3,790	3,669	2,581	2,582
26.02.2025 23	24,00	53,61	39,74	13,87	187,272	186,987	0,285	3,792	3,671	2,589	2,593
27.02.2025 23	24,00	53,96	40,10	13,87	187,213	186,918	0,295	3,796	3,675	2,590	2,592
28.02.2025 23	24,00	53,47	40,13	13,34	187,321	187,031	0,291	3,803	3,682	2,497	2,495
01.03.2025 23	24,00	56,19	41,89	14,30	187,195	186,869	0,326	3,785	3,666	2,671	2,672
02.03.2025 23	24,00	55,83	41,96	13,87	187,144	186,820	0,324	3,789	3,670	2,592	2,590
03.03.2025 23	24,00	55,28	41,78	13,50	187,103	186,772	0,331	3,774	3,655	2,521	2,521
04.03.2025 23	24,00	56,94	42,79	14,15	187,142	186,784	0,359	3,791	3,673	2,641	2,643
05.03.2025 23	24,00	55,13	41,49	13,64	134,425	134,139	0,286	3,650	3,542	1,840	1,829
06.03.2025 23	24,00	53,09	40,65	12,44	187,452	187,997	-0,545	3,762	3,642	2,332	2,339
07.03.2025 23	24,00	52,94	41,09	11,85	187,427	187,912	-0,485	3,782	3,662	2,223	2,227
08.03.2025 23	24,00	53,99	41,74	12,25	187,173	187,264	-0,091	3,768	3,648	2,280	2,294
09.03.2025 23	24,00	54,30	42,26	12,04	187,182	187,027	0,155	3,760	3,640	2,253	2,252
10.03.2025 23	24,00	54,45	41,97	12,48	178,281	178,058	0,223	3,792	3,523	2,212	2,222
11.03.2025 23	24,00	54,89	40,36	14,53	146,671	146,416	0,254	3,857	2,967	2,132	2,127
12.03.2025 23	24,00	53,46	38,42	15,04	75,668	75,490	0,177	3,916	2,834	1,153	1,135
13.03.2025 23	24,00	51,93	35,72	16,22	63,968	63,932	0,036	3,654	2,431	1,052	1,037
14.03.2025 23	24,00	53,06	35,39	17,67	48,936	48,190	0,746	3,598	2,358	0,864	0,852
15.03.2025 23	24,00	54,37	33,00	21,37	26,362	26,350	0,013	4,005	1,960	0,573	0,563
16.03.2025 23	24,00	28,81	28,96	-0,15	0,000	0,000	0,000	6,710	1,949	0,000	-0,000
17.03.2025 23	24,00	52,74	24,12	28,62	2,033	0,000	2,033	4,391	5,500	0,033	0,000
18.03.2025 23	24,00	54,17	38,19	15,98	41,493	41,915	-0,423	3,937	1,823	0,743	0,670
19.03.2025 23	24,00	53,51	36,98	16,53	112,559	114,207	-1,648	3,511	1,749	1,857	1,887
20.03.2025 23	24,00	54,80	37,14	17,66	112,106	113,878	-1,772	3,816	2,073	1,987	2,011
21.03.2025 23	24,00	56,12	37,79	18,33	111,713	113,449	-1,736	3,883	2,154	2,046	2,080
Среднее	24,00	53,10	38,68	14,42	144,137	144,090	0,047	3,898	3,268	1,996	1,995
Итого	768,00				4612,393	4610,881	1,512			63,869	63,847

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	24400,248	24398,010	274,282
21.03.2025	29012,641	29008,892	338,151

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru