

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	58,06	48,91	9,14	54,158	45,833	8,326	4,006	3,815	0,798
19.02.2025 23	24,00	58,12	49,00	9,13	54,066	46,126	7,941	4,038	3,846	0,782
20.02.2025 23	24,00	58,05	48,83	9,22	54,506	45,899	8,607	4,008	3,822	0,814
21.02.2025 23	24,00	57,99	48,39	9,60	53,461	45,888	7,573	3,995	3,808	0,782
22.02.2025 23	24,00	58,00	48,23	9,77	54,121	45,958	8,163	4,006	3,819	0,819
23.02.2025 23	24,00	58,06	48,41	9,65	55,308	45,580	9,728	3,931	3,754	0,885
24.02.2025 23	24,00	58,14	48,87	9,27	53,915	45,996	7,919	4,006	3,816	0,786
25.02.2025 23	24,00	58,13	49,02	9,10	54,635	46,170	8,465	4,024	3,832	0,806
26.02.2025 23	24,00	58,10	48,79	9,31	54,080	45,862	8,218	3,973	3,782	0,801
27.02.2025 23	24,00	58,10	48,93	9,17	54,048	45,889	8,159	3,975	3,785	0,792
28.02.2025 23	24,00	57,92	48,94	8,98	54,409	46,186	8,223	4,003	3,812	0,788
01.03.2025 23	24,00	57,75	48,94	8,81	54,146	46,089	8,058	4,009	3,812	0,771
02.03.2025 23	24,00	57,68	49,04	8,64	55,427	45,811	9,617	3,983	3,794	0,833
03.03.2025 23	24,00	57,67	49,12	8,55	54,502	46,279	8,223	4,048	3,855	0,767
04.03.2025 23	24,00	57,69	49,11	8,58	53,093	45,903	7,190	4,034	3,841	0,717
05.03.2025 23	24,00	57,55	49,11	8,44	54,295	45,990	8,305	4,053	3,858	0,763
06.03.2025 23	24,00	57,53	48,98	8,55	53,934	45,672	8,262	4,007	3,814	0,764
07.03.2025 23	24,00	57,52	49,14	8,38	53,702	45,895	7,807	4,000	3,812	0,736
08.03.2025 23	24,00	57,37	49,09	8,28	52,764	46,275	6,489	4,077	3,882	0,672
09.03.2025 23	24,00	57,33	49,20	8,13	53,319	46,107	7,212	4,026	3,834	0,698
10.03.2025 23	24,00	57,14	49,14	8,00	54,498	46,365	8,134	4,066	3,865	0,734
11.03.2025 23	24,00	57,19	49,04	8,15	53,118	46,244	6,874	4,048	3,857	0,683
12.03.2025 23	24,00	57,22	49,15	8,07	53,365	46,028	7,337	4,038	3,848	0,700
13.03.2025 23	24,00	57,04	49,19	7,85	53,041	46,069	6,971	3,987	3,793	0,672
14.03.2025 23	24,00	56,54	49,41	7,12	35,337	30,190	5,147	3,943	3,676	0,446
15.03.2025 23	24,00	56,81	48,97	7,84	52,357	46,173	6,184	4,023	3,809	0,633
16.03.2025 23	24,00	56,70	49,04	7,66	54,276	45,992	8,284	3,985	3,780	0,720
17.03.2025 23	24,00	54,86	47,74	7,13	52,929	45,861	7,068	3,981	3,774	0,628
18.03.2025 23	24,00	55,32	47,69	7,63	53,215	45,992	7,223	3,960	3,766	0,658
19.03.2025 23	24,00	57,25	48,96	8,29	53,229	46,090	7,139	3,993	3,792	0,700
20.03.2025 23	24,00	57,34	48,77	8,57	54,237	46,439	7,798	4,023	3,833	0,747
21.03.2025 23	24,00	57,47	49,08	8,39	52,894	46,298	6,596	4,024	3,828	0,683
Среднее	24,00	57,43	48,88	8,54	53,262	45,536	7,726	4,008	3,813	0,737
Итого	768,00				1704,385	1457,146	247,239			23,578

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
18.02.2025	19587,509	17015,409	213,091
21.03.2025	21291,894	18472,554	236,669

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru