

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	53,40	36,79	16,61	111,438	113,212	-1,774	0,379	0,210	1,856	1,880
23.03.2025 23	24,00	53,48	36,72	16,76	111,226	112,939	-1,713	0,378	0,210	1,864	1,893
24.03.2025 23	24,00	52,05	36,08	15,97	111,023	112,570	-1,547	0,378	0,210	1,772	1,798
25.03.2025 23	24,00	51,69	36,11	15,58	110,749	111,985	-1,235	0,377	0,210	1,728	1,745
26.03.2025 23	24,00	52,95	37,44	15,51	72,841	73,398	-0,557	0,404	0,214	1,137	1,138
27.03.2025 23	24,00	25,60	22,76	2,84	0,000	0,000	0,000	0,400	0,147	0,000	0,000
28.03.2025 23	24,00	26,91	25,30	1,60	0,059	0,000	0,059	0,319	0,227	0,000	0,000
29.03.2025 23	24,00	32,51	26,48	6,03	0,221	0,000	0,221	0,180	0,219	0,001	0,000
30.03.2025 23	24,00	44,20	25,90	18,30	0,759	0,000	0,759	0,144	0,118	0,010	0,000
31.03.2025 23	24,00	46,56	20,99	25,57	1,453	0,000	1,453	0,249	0,075	0,027	0,000
01.04.2025 23	24,00	25,72	24,32	1,40	0,000	0,000	0,000	0,308	0,072	0,000	0,000
02.04.2025 23	24,00	41,12	23,54	17,58	0,684	0,000	0,684	0,147	0,018	0,011	0,000
03.04.2025 23	24,00	40,01	21,26	18,75	1,531	0,000	1,531	0,178	0,070	0,024	0,000
04.04.2025 23	24,00	28,07	19,01	9,06	0,000	0,000	0,000	0,320	0,115	0,000	0,000
05.04.2025 23	24,00	24,74	19,08	5,66	0,000	0,000	0,000	0,275	0,065	0,000	0,000
06.04.2025 23	24,00	25,23	24,32	0,91	0,000	0,000	0,000	0,275	0,046	0,000	0,000
07.04.2025 23	24,00	24,08	24,48	-0,40	0,173	0,000	0,173	0,111	0,114	-0,001	-0,000
08.04.2025 23	24,00	39,59	23,20	16,39	0,589	0,000	0,589	0,327	0,024	0,016	0,000
09.04.2025 23	24,00	26,03	22,87	3,16	0,070	0,000	0,070	0,263	-0,015	-0,000	0,000
10.04.2025 23	24,00	22,86	18,28	4,58	0,000	0,000	0,000	0,225	0,003	0,000	0,000
11.04.2025 23	24,00	45,46	17,60	27,87	2,100	0,000	2,100	0,368	0,203	0,064	0,000
12.04.2025 23	24,00	36,57	17,69	18,88	0,192	0,001	0,192	0,423	0,205	0,002	0,000
13.04.2025 23	24,00	25,57	21,15	4,42	0,000	0,000	0,000	0,430	0,177	0,000	0,000
14.04.2025 23	23,74	39,65	21,36	18,29	0,169	0,000	0,169	0,333	0,160	0,001	0,000
15.04.2025 23	24,00	29,29	20,93	8,36	1,353	0,000	1,353	0,136	0,158	0,014	0,000
16.04.2025 23	24,00	23,99	18,41	5,58	1,460	0,000	1,460	0,064	0,006	0,009	0,000
17.04.2025 23	24,00	18,47	18,24	0,23	0,017	0,000	0,017	-0,010	0,059	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	21,94	18,27	3,67	0,000	0,000	0,000	0,011	0,035	0,000	0,000
Среднее	23,99	34,92	24,23	10,68	18,861	18,718	0,143	0,264	0,120	0,305	0,302
Итого	671,74				528,107	524,104	4,003			8,537	8,454

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	29012,641	29008,892	338,151
20.04.2025	29540,748	29532,996	346,688

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru