

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.04.2025 23	24,00	51,09	43,39	7,70	53,530	45,688	7,842	4,040	3,869	0,664
22.04.2025 23	24,00	51,00	43,25	7,76	53,164	45,720	7,444	3,981	3,817	0,639
23.04.2025 23	24,00	50,61	42,89	7,72	53,468	45,654	7,814	3,928	3,764	0,646
24.04.2025 23	24,00	50,72	43,04	7,69	53,697	45,666	8,031	3,950	3,784	0,656
25.04.2025 23	24,00	50,99	43,17	7,82	53,022	45,688	7,335	3,967	3,796	0,635
26.04.2025 23	24,00	50,57	42,77	7,80	54,118	45,715	8,403	3,956	3,788	0,676
27.04.2025 23	24,00	51,39	43,33	8,06	55,205	45,477	9,728	3,917	3,755	0,746
28.04.2025 23	24,00	50,87	42,82	8,05	53,944	45,667	8,277	3,955	3,794	0,688
29.04.2025 23	24,00	50,87	42,78	8,09	53,468	45,727	7,741	3,949	3,788	0,664
30.04.2025 23	24,00	51,35	43,22	8,13	53,267	45,709	7,558	3,949	3,779	0,659
01.05.2025 23	24,00	49,88	42,13	7,75	53,525	45,888	7,638	3,967	3,801	0,637
02.05.2025 23	24,00	51,08	43,33	7,75	53,795	46,074	7,721	3,972	3,800	0,652
03.05.2025 23	24,00	50,29	42,67	7,62	53,363	45,829	7,534	3,969	3,803	0,629
04.05.2025 23	24,00	51,38	43,37	8,00	53,946	45,654	8,292	3,936	3,772	0,684
05.05.2025 23	24,00	50,15	42,57	7,58	54,217	45,612	8,605	3,927	3,762	0,666
06.05.2025 23	24,00	50,22	42,60	7,61	53,797	45,658	8,140	3,950	3,786	0,652
07.05.2025 23	24,00	51,13	43,57	7,56	52,928	45,724	7,203	4,010	3,838	0,620
08.05.2025 23	24,00	51,23	43,57	7,66	53,428	45,544	7,884	3,980	3,816	0,650
09.05.2025 23	24,00	50,17	42,78	7,39	52,762	45,723	7,039	4,023	3,850	0,597
10.05.2025 23	24,00	51,20	43,63	7,57	52,796	45,858	6,938	4,012	3,842	0,610
11.05.2025 23	24,00	51,53	43,74	7,79	54,804	45,330	9,474	3,971	3,810	0,724
12.05.2025 23	24,00	50,90	43,31	7,59	53,481	45,492	7,989	3,992	3,824	0,649
13.05.2025 23	24,00	50,61	42,93	7,69	53,890	45,393	8,497	3,968	3,808	0,671
14.05.2025 23	24,00	50,41	42,70	7,71	53,571	45,419	8,152	3,987	3,816	0,654
15.05.2025 23	24,00	50,34	42,58	7,76	52,928	45,548	7,380	3,979	3,818	0,627
16.05.2025 23	24,00	50,04	42,46	7,58	53,275	45,499	7,776	3,997	3,829	0,632
17.05.2025 23	24,00	50,61	42,94	7,67	53,307	45,636	7,671	3,980	3,813	0,638
18.05.2025 23	24,00	52,21	44,49	7,72	54,442	45,419	9,023	3,955	3,791	0,709
19.05.2025 23	24,00	50,77	43,28	7,49	54,303	45,463	8,840	3,985	3,815	0,681
20.05.2025 23	24,00	50,87	43,25	7,62	53,810	45,562	8,249	3,961	3,793	0,662
Среднее	24,00	50,82	43,08	7,73	53,642	45,634	8,007	3,970	3,804	0,657
Итого	720,00				1609,252	1369,035	240,218			19,718

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.04.2025	22896,180	19833,111	258,459
20.05.2025	24505,433	21202,145	278,177

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru