

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.05.2025 23	24,00	50,51	42,85	7,66	53,173	45,516	7,657	3,943	3,773	0,636
22.05.2025 23	24,00	50,73	43,06	7,67	53,545	45,506	8,039	3,914	3,748	0,653
23.05.2025 23	24,00	50,05	42,70	7,35	53,847	45,414	8,433	3,911	3,747	0,648
24.05.2025 23	24,00	50,70	43,56	7,15	53,559	45,550	8,009	3,890	3,722	0,631
25.05.2025 23	24,00	49,87	42,81	7,06	54,662	45,300	9,362	3,896	3,734	0,668
26.05.2025 23	24,00	51,42	44,41	7,01	53,588	45,524	8,064	3,937	3,768	0,631
27.05.2025 23	24,00	50,47	43,70	6,78	52,924	45,624	7,300	3,945	3,775	0,583
28.05.2025 23	24,00	50,18	43,35	6,84	54,170	45,482	8,687	3,949	3,783	0,637
29.05.2025 23	24,00	51,31	44,17	7,14	53,882	45,913	7,969	4,002	3,829	0,633
30.05.2025 23	24,00	51,19	43,98	7,21	52,689	45,652	7,037	3,967	3,793	0,596
31.05.2025 23	24,00	50,95	43,82	7,13	54,148	45,498	8,650	3,942	3,771	0,659
01.06.2025 23	24,00	51,07	43,75	7,32	53,920	45,519	8,401	3,934	3,764	0,655
02.06.2025 23	24,00	50,65	43,59	7,07	54,526	45,304	9,222	3,920	3,757	0,672
03.06.2025 23	24,00	50,63	43,56	7,07	53,467	45,388	8,079	3,919	3,752	0,625
04.06.2025 23	24,00	40,10	35,14	4,96	20,459	17,653	2,806	3,545	3,554	0,154
05.06.2025 23	24,00	47,52	42,93	4,59	43,089	34,847	8,242	4,042	3,707	0,457
06.06.2025 23	24,00	47,02	42,25	4,77	52,514	44,448	8,066	3,985	3,724	0,496
07.06.2025 23	24,00	44,99	40,56	4,44	54,915	45,266	9,649	3,937	3,734	0,527
08.06.2025 23	24,00	47,39	42,25	5,13	54,719	45,480	9,239	3,884	3,729	0,569
09.06.2025 23	24,00	40,79	37,14	3,64	53,593	45,323	8,270	3,880	3,739	0,422
10.06.2025 23	24,00	45,91	41,06	4,86	54,816	45,347	9,469	3,922	3,769	0,553
11.06.2025 23	24,00	48,01	42,77	5,24	54,389	45,540	8,849	3,967	3,806	0,565
12.06.2025 23	24,00	47,88	42,68	5,21	53,664	45,632	8,032	3,916	3,764	0,531
13.06.2025 23	24,00	48,54	43,17	5,37	53,716	45,656	8,061	3,939	3,780	0,546
14.06.2025 23	24,00	48,58	43,06	5,52	54,008	45,525	8,483	3,923	3,762	0,568
15.06.2025 23	24,00	48,26	42,79	5,47	54,454	45,498	8,956	3,891	3,737	0,581
16.06.2025 23	24,00	46,82	41,60	5,22	54,793	45,433	9,361	3,879	3,727	0,570
17.06.2025 23	24,00	46,83	41,43	5,41	53,770	45,537	8,233	3,935	3,783	0,539
18.06.2025 23	24,00	48,15	42,42	5,73	53,435	45,582	7,852	3,913	3,760	0,550
19.06.2025 23	24,00	47,41	41,93	5,48	54,031	45,488	8,543	3,919	3,767	0,558
20.06.2025 23	24,00	47,47	42,06	5,41	53,987	45,728	8,258	3,960	3,805	0,545
Среднее	24,00	48,43	42,40	6,03	52,466	44,231	8,235	3,919	3,754	0,570
Итого	744,00				1626,451	1371,172	255,279			17,658

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.05.2025	24505,433	21202,145	278,177
20.06.2025	26131,884	22573,318	295,835

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru