

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.07.2025 23	24,00	45,49	41,24	4,24	55,144	45,847	9,297	3,995	3,837	0,518
22.07.2025 23	24,00	41,56	38,53	3,04	52,859	45,275	7,585	3,994	3,842	0,380
23.07.2025 23	24,00	36,85	33,79	3,07	54,351	46,130	8,220	3,978	3,843	0,351
24.07.2025 23	24,00	43,11	39,34	3,77	55,147	46,151	8,996	3,977	3,828	0,471
25.07.2025 23	24,00	48,69	43,68	5,01	54,449	46,306	8,143	3,945	3,778	0,537
26.07.2025 23	23,10	44,12	40,51	3,62	39,350	31,486	7,865	3,864	3,651	0,364
27.07.2025 23	24,00	49,19	44,10	5,10	54,406	46,385	8,020	3,984	3,807	0,540
28.07.2025 23	24,00	49,33	44,38	4,95	54,515	46,438	8,077	3,966	3,792	0,536
29.07.2025 23	24,00	47,06	42,77	4,28	54,146	46,489	7,657	3,960	3,794	0,476
30.07.2025 23	24,00	46,06	42,01	4,05	54,388	46,365	8,023	3,942	3,783	0,470
31.07.2025 23	24,00	40,18	37,64	2,54	54,333	46,386	7,947	3,935	3,793	0,360
01.08.2025 23	24,00	49,28	44,34	4,94	54,274	46,491	7,783	4,024	3,851	0,525
02.08.2025 23	24,00	48,66	43,86	4,79	53,761	46,580	7,181	4,032	3,862	0,492
03.08.2025 23	24,00	48,55	43,90	4,65	53,746	46,566	7,180	4,029	3,859	0,485
04.08.2025 23	24,00	41,48	38,43	3,05	53,805	46,391	7,413	3,997	3,846	0,374
05.08.2025 23	23,18	41,58	38,46	3,12	50,681	42,290	8,391	3,912	3,737	0,387
06.08.2025 23	24,00	52,13	46,66	5,48	54,014	47,535	6,479	4,154	3,963	0,522
07.08.2025 23	24,00	48,91	44,29	4,62	53,625	47,301	6,324	4,117	3,938	0,458
08.08.2025 23	24,00	50,59	45,42	5,17	54,731	47,483	7,248	4,149	3,962	0,528
09.08.2025 23	24,00	52,09	46,64	5,45	55,983	48,028	7,955	4,185	3,986	0,584
10.08.2025 23	24,00	47,48	43,30	4,18	56,819	47,973	8,846	4,185	4,009	0,525
11.08.2025 23	24,00	50,63	45,31	5,33	55,330	47,762	7,567	4,178	3,996	0,550
12.08.2025 23	24,00	48,81	43,50	5,31	26,447	24,720	1,727	4,155	3,691	0,205
13.08.2025 23	24,00	25,42	24,64	0,78	0,000	0,626	-0,626	1,387	0,486	-0,009
14.08.2025 23	24,00	24,25	24,05	0,19	0,006	0,761	-0,754	0,411	0,485	-0,011
15.08.2025 23	24,00	23,39	23,80	-0,42	0,020	0,656	-0,636	-0,045	0,213	-0,009
16.08.2025 23	24,00	23,20	22,90	0,29	0,003	0,773	-0,770	-0,060	0,096	-0,010
17.08.2025 23	24,00	22,90	23,06	-0,17	0,000	0,534	-0,534	0,219	0,200	-0,007
18.08.2025 23	24,00	23,19	22,95	0,23	0,000	0,334	-0,334	0,155	0,175	-0,004
19.08.2025 23	24,00	24,12	23,49	0,63	0,000	0,327	-0,327	1,957	0,368	-0,004
20.08.2025 23	24,00	23,83	23,38	0,45	0,000	0,912	-0,912	1,638	0,474	-0,012
Среднее	23,94	40,71	37,43	3,28	38,914	33,461	5,453	3,172	2,934	0,341
Итого	742,28				1206,333	1037,301	169,033			10,571

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.07.2025	27755,141	23931,253	312,117
20.08.2025	28961,475	24968,554	322,688

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru