

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.10.2024 23	24,00	44,97	39,09	5,88	55,216	42,817	12,399	3,886	3,522	0,672
23.10.2024 23	24,00	49,92	42,35	7,57	19,242	17,179	2,063	3,777	3,485	0,206
24.10.2024 23	24,00	35,34	32,34	3,00	19,078	11,097	7,982	3,458	2,970	0,223
25.10.2024 23	24,00	50,43	43,65	6,77	47,302	37,833	9,469	3,915	3,239	0,626
26.10.2024 23	24,00	51,46	44,98	6,48	47,605	39,225	8,380	3,893	3,201	0,591
27.10.2024 23	24,00	49,59	43,44	6,16	49,448	39,194	10,255	3,833	3,138	0,636
28.10.2024 23	24,00	45,68	40,79	4,89	49,248	39,026	10,222	3,817	3,134	0,545
29.10.2024 23	24,00	33,77	30,80	2,98	47,606	39,706	7,900	3,815	3,181	0,311
30.10.2024 23	24,00	35,03	30,83	4,20	48,365	39,533	8,832	3,764	3,162	0,385
31.10.2024 23	24,00	57,20	47,60	9,61	47,636	39,912	7,724	3,878	3,206	0,733
01.11.2024 23	24,00	56,96	47,77	9,19	48,485	39,785	8,700	3,884	3,196	0,756
02.11.2024 23	24,00	55,90	47,06	8,84	47,053	39,445	7,608	3,901	3,213	0,682
03.11.2024 23	24,00	56,06	47,14	8,92	48,192	40,055	8,137	3,844	3,210	0,713
04.11.2024 23	24,00	49,52	43,12	6,40	51,338	39,827	11,511	3,799	3,207	0,700
05.11.2024 23	24,00	51,77	44,03	7,75	49,278	40,207	9,071	3,829	3,218	0,674
06.11.2024 23	24,00	56,84	48,70	8,15	42,285	34,837	7,448	3,902	3,176	0,625
07.11.2024 23	24,00	57,49	48,53	8,97	47,658	40,703	6,956	3,908	3,292	0,677
08.11.2024 23	24,00	57,39	48,41	8,97	47,727	40,694	7,033	3,905	3,300	0,681
09.11.2024 23	24,00	57,29	48,31	8,99	47,813	40,897	6,917	3,888	3,292	0,677
10.11.2024 23	24,00	56,87	48,79	8,08	24,567	19,050	5,517	3,785	3,190	0,400
11.11.2024 23	24,00	57,26	48,81	8,46	49,991	42,157	7,834	3,962	3,431	0,707
12.11.2024 23	24,00	57,29	49,71	7,58	48,039	40,774	7,265	4,017	3,493	0,637
13.11.2024 23	24,00	57,40	49,40	8,00	50,328	42,630	7,698	4,064	3,569	0,687
14.11.2024 23	24,00	57,39	49,95	7,43	49,053	41,935	7,118	3,988	3,486	0,633
15.11.2024 23	24,00	57,35	49,09	8,26	49,804	43,301	6,502	4,026	3,559	0,648
16.11.2024 23	24,00	57,37	48,93	8,44	50,791	43,628	7,164	3,986	3,545	0,689
17.11.2024 23	24,00	57,48	48,94	8,53	52,208	43,172	9,036	3,930	3,503	0,778
18.11.2024 23	24,00	57,54	48,93	8,60	51,446	43,245	8,201	3,973	3,531	0,742
19.11.2024 23	24,00	57,41	48,94	8,47	50,319	43,388	6,931	3,988	3,542	0,679
20.11.2024 23	24,00	57,37	48,95	8,42	49,916	43,243	6,673	3,965	3,502	0,662
Среднее	24,00	52,78	45,31	7,47	46,235	38,283	7,952	3,886	3,323	0,613
Итого	719,99				1387,038	1148,493	238,545			18,376

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.10.2024	13638,632	11976,048	131,704
20.11.2024	15025,670	13124,541	150,080

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru