

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	57,74	48,96	8,78	50,877	43,475	7,402	3,991	3,559	0,716
21.12.2024 23	24,00	57,67	49,00	8,67	50,907	43,552	7,355	3,965	3,535	0,710
22.12.2024 23	24,00	57,58	49,11	8,47	52,522	43,366	9,156	3,951	3,527	0,783
23.12.2024 23	24,00	56,04	48,33	7,71	54,461	43,287	11,174	3,945	3,507	0,829
24.12.2024 23	24,00	55,59	47,74	7,85	50,999	43,984	7,016	4,030	3,593	0,654
25.12.2024 23	24,00	56,59	48,45	8,14	51,727	43,956	7,770	4,071	3,636	0,702
26.12.2024 23	24,00	55,82	47,66	8,16	51,580	44,361	7,219	4,091	3,655	0,676
27.12.2024 23	24,00	57,52	48,73	8,79	50,989	43,962	7,027	4,025	3,588	0,702
28.12.2024 23	23,97	57,09	48,35	8,74	45,324	38,865	6,458	3,882	3,471	0,634
29.12.2024 23	24,00	57,68	50,84	6,84	51,319	42,856	8,463	4,016	3,494	0,676
30.12.2024 23	24,00	57,77	48,96	8,80	51,752	43,511	8,240	4,038	3,589	0,757
31.12.2024 23	24,00	57,77	49,14	8,64	53,907	43,483	10,424	3,944	3,500	0,852
01.01.2025 23	24,00	57,60	48,89	8,71	50,421	44,051	6,370	4,025	3,574	0,669
02.01.2025 23	24,00	57,54	48,88	8,66	51,531	43,729	7,802	4,044	3,605	0,731
03.01.2025 23	24,00	57,51	48,98	8,53	52,178	43,696	8,482	4,012	3,570	0,757
04.01.2025 23	24,00	57,34	48,77	8,56	51,082	43,816	7,266	4,009	3,570	0,701
05.01.2025 23	24,00	57,67	49,05	8,62	50,865	43,851	7,014	4,029	3,589	0,694
06.01.2025 23	24,00	57,80	49,15	8,65	51,044	43,832	7,212	4,025	3,581	0,706
07.01.2025 23	24,00	57,65	49,10	8,54	50,998	44,124	6,875	4,064	3,619	0,687
08.01.2025 23	24,00	57,63	49,21	8,42	52,720	43,692	9,028	3,996	3,567	0,778
09.01.2025 23	24,00	57,51	49,28	8,23	51,275	43,734	7,541	4,009	3,566	0,700
10.01.2025 23	24,00	50,73	44,19	6,54	50,227	43,808	6,418	3,993	3,576	0,540
11.01.2025 23	24,00	57,46	49,07	8,39	50,523	43,999	6,524	4,050	3,603	0,661
12.01.2025 23	24,00	57,47	49,03	8,44	52,019	43,640	8,379	3,986	3,557	0,747
13.01.2025 23	24,00	57,46	49,07	8,39	51,116	43,642	7,474	4,019	3,582	0,702
14.01.2025 23	24,00	57,58	48,88	8,71	51,086	43,864	7,221	4,040	3,596	0,706
15.01.2025 23	24,00	54,84	46,95	7,89	51,568	43,663	7,905	3,998	3,568	0,686
16.01.2025 23	24,00	57,74	49,00	8,73	51,847	44,575	7,273	4,092	3,634	0,717
17.01.2025 23	24,00	57,66	48,84	8,82	50,634	44,303	6,331	4,090	3,640	0,674
18.01.2025 23	24,00	57,69	48,97	8,72	52,014	44,046	7,967	4,054	3,605	0,744
19.01.2025 23	24,00	57,74	49,02	8,72	53,815	43,623	10,192	3,992	3,557	0,846
Среднее	24,00	57,08	48,70	8,38	51,398	43,624	7,774	4,015	3,575	0,714
Итого	743,97				1593,326	1352,347	240,980			22,136

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.12.2024	16466,736	14357,084	169,964
19.01.2025	18060,062	15709,430	192,100

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru