

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 17

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204472

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	55,30	43,28	12,02	202,804	201,488	1,316	5,996	5,496	2,435	2,422
21.01.2025 23	24,00	54,49	42,81	11,68	202,598	201,286	1,312	5,996	5,496	2,364	2,351
22.01.2025 23	24,00	57,71	44,74	12,97	202,411	201,099	1,312	5,996	5,496	2,622	2,606
23.01.2025 23	24,00	54,64	43,14	11,50	202,702	201,387	1,314	5,996	5,496	2,329	2,316
24.01.2025 23	24,00	54,94	43,46	11,48	202,613	201,285	1,328	5,996	5,496	2,325	2,313
25.01.2025 23	24,00	51,93	41,51	10,42	202,730	201,415	1,315	5,996	5,496	2,110	2,099
26.01.2025 23	24,00	55,72	43,98	11,74	202,516	201,204	1,311	5,996	5,496	2,375	2,362
27.01.2025 23	24,00	55,45	43,67	11,78	202,554	201,252	1,302	5,996	5,496	2,385	2,373
28.01.2025 23	24,00	56,29	44,08	12,21	202,527	201,219	1,307	5,996	5,496	2,469	2,455
29.01.2025 23	24,00	55,55	43,64	11,91	202,558	201,250	1,308	5,996	5,496	2,410	2,397
30.01.2025 23	24,00	53,74	42,55	11,19	202,479	201,181	1,298	5,996	5,496	2,263	2,249
31.01.2025 23	24,00	55,51	43,63	11,88	202,299	201,005	1,294	5,996	5,496	2,400	2,388
01.02.2025 23	24,00	56,63	44,29	12,34	202,150	200,852	1,297	5,996	5,496	2,492	2,479
02.02.2025 23	24,00	56,46	44,58	11,88	202,151	200,833	1,317	5,996	5,496	2,399	2,386
03.02.2025 23	24,00	51,92	41,82	10,10	202,418	201,096	1,322	5,996	5,496	2,042	2,029
04.02.2025 23	24,00	54,92	43,42	11,50	202,171	200,869	1,302	5,996	5,496	2,321	2,308
05.02.2025 23	24,00	56,83	44,19	12,64	202,055	200,768	1,287	5,996	5,496	2,552	2,540
06.02.2025 23	24,00	57,23	44,50	12,73	202,142	200,852	1,291	5,996	5,496	2,571	2,557
07.02.2025 23	23,97	51,71	41,85	9,86	168,387	167,338	1,049	5,996	5,496	2,170	2,160
08.02.2025 23	24,00	56,19	43,77	12,42	205,319	204,006	1,313	5,996	5,496	2,548	2,534
09.02.2025 23	24,00	55,44	43,14	12,30	205,346	204,050	1,297	5,996	5,496	2,523	2,510
10.02.2025 23	24,00	56,43	43,75	12,68	205,157	203,867	1,290	5,996	5,496	2,598	2,585
11.02.2025 23	24,00	56,73	44,07	12,66	205,042	203,746	1,296	5,996	5,496	2,592	2,577
12.02.2025 23	24,00	56,58	44,12	12,46	205,541	204,236	1,305	5,996	5,496	2,559	2,547
13.02.2025 23	24,00	56,94	44,41	12,53	204,869	203,565	1,303	5,996	5,496	2,565	2,553
14.02.2025 23	24,00	56,87	44,46	12,41	204,598	203,290	1,307	5,996	5,496	2,536	2,523
15.02.2025 23	24,00	55,88	44,01	11,87	204,639	203,326	1,313	5,996	5,496	2,426	2,413
16.02.2025 23	24,00	54,51	43,20	11,31	204,752	203,432	1,320	5,996	5,496	2,313	2,301
17.02.2025 23	24,00	55,13	43,03	12,10	204,339	203,044	1,295	5,996	5,496	2,472	2,459
Среднее	24,00	55,44	43,56	11,88	202,133	200,836	1,297	5,996	5,496	2,420	2,407
Итого	695,97				5861,866	5824,243	37,623			70,166	69,790

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
20.01.2025	1645,949	-14913,582
17.02.2025	1716,115	-14875,959

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru