

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 17

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204472

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	54,84	43,73	11,11	208,018	206,589	1,430	0,588	0,539	2,309	2,295
23.03.2025 23	24,00	54,98	43,83	11,15	207,890	206,457	1,433	0,588	0,539	2,316	2,302
24.03.2025 23	23,50	52,15	42,23	9,92	192,695	191,405	1,290	0,588	0,539	2,085	2,073
25.03.2025 23	24,00	53,18	42,78	10,40	208,616	207,190	1,426	0,588	0,539	2,167	2,155
26.03.2025 23	24,00	54,48	43,89	10,59	208,340	206,906	1,433	0,588	0,539	2,205	2,193
27.03.2025 23	24,00	53,34	43,57	9,77	210,804	209,332	1,473	0,588	0,539	2,055	2,041
28.03.2025 23	24,00	47,37	41,54	5,83	163,227	162,101	1,126	0,588	0,539	1,526	1,517
29.03.2025 23	24,00	24,26	27,75	-3,49	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	23,34	26,71	-3,37	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
31.03.2025 23	23,98	41,18	35,67	5,51	143,542	142,541	1,000	0,588	0,539	1,383	1,376
01.04.2025 23	24,00	55,00	44,77	10,23	216,884	215,318	1,566	0,588	0,539	2,216	2,203
02.04.2025 23	24,00	39,11	37,02	2,09	97,179	96,494	0,685	0,588	0,539	0,972	0,967
03.04.2025 23	24,00	52,77	43,10	9,67	218,759	217,188	1,571	0,588	0,539	2,106	2,094
04.04.2025 23	24,00	53,66	43,75	9,91	215,923	214,374	1,549	0,588	0,539	2,136	2,122
05.04.2025 23	24,00	54,09	43,78	10,31	212,920	211,393	1,527	0,588	0,539	2,193	2,182
06.04.2025 23	24,00	55,07	44,41	10,66	212,598	211,070	1,528	0,588	0,539	2,264	2,250
07.04.2025 23	24,00	45,96	40,23	5,73	144,544	143,535	1,009	0,588	0,539	1,509	1,500
08.04.2025 23	24,00	55,86	44,99	10,87	216,246	214,692	1,553	0,588	0,539	2,349	2,336
09.04.2025 23	24,00	57,11	45,25	11,86	211,962	210,454	1,508	0,588	0,539	2,511	2,494
10.04.2025 23	24,00	55,51	44,24	11,27	211,805	210,300	1,505	0,588	0,539	2,385	2,370
11.04.2025 23	24,00	55,44	44,26	11,18	211,963	210,452	1,511	0,588	0,539	2,367	2,353
12.04.2025 23	24,00	54,94	43,89	11,05	211,943	210,434	1,509	0,588	0,539	2,339	2,323
13.04.2025 23	24,00	55,45	44,13	11,32	211,855	210,361	1,493	0,588	0,539	2,395	2,379
14.04.2025 23	24,00	54,61	43,89	10,72	212,100	210,587	1,513	0,588	0,539	2,271	2,257
15.04.2025 23	24,00	37,81	34,83	2,98	73,793	73,265	0,528	0,588	0,539	0,830	0,824
16.04.2025 23	24,00	24,62	23,95	0,67	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	23,24	22,82	0,42	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	22,70	22,40	0,30	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	23,98	46,86	39,41	7,45	157,986	156,873	1,113	0,588	0,539	1,675	1,664
Итого	671,48				4423,606	4392,440	31,166			46,887	46,606

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	1786,469	-14836,383
20.04.2025	1833,356	-14805,217

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru