

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 17

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204472

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2025 23	24,00	62,46	56,92	5,54	136,833	129,563	7,270	3,997	3,498	7,270	1,052
23.03.2025 23	24,00	62,29	55,89	6,40	131,421	123,628	7,793	3,997	3,498	7,793	1,053
24.03.2025 23	23,50	51,87	46,09	5,78	97,256	88,296	8,960	3,997	3,498	8,960	0,893
25.03.2025 23	24,00	60,12	54,97	5,15	139,267	130,613	8,654	3,997	3,498	8,654	1,068
26.03.2025 23	24,00	61,49	56,22	5,27	138,918	130,891	8,027	3,997	3,498	8,027	1,064
27.03.2025 23	24,00	59,39	53,73	5,66	132,788	125,043	7,745	3,997	3,498	7,745	0,954
28.03.2025 23	24,00	54,84	49,27	5,57	108,272	100,817	7,455	3,997	3,498	7,455	0,913
29.03.2025 23	24,00	62,45	57,32	5,13	138,991	131,026	7,965	3,997	3,498	7,965	1,038
30.03.2025 23	24,00	63,95	58,44	5,51	138,770	131,168	7,602	3,997	3,498	7,602	1,089
31.03.2025 23	23,98	58,64	53,69	4,95	132,589	125,092	7,497	3,997	3,498	7,497	0,911
01.04.2025 23	24,00	52,70	49,26	3,44	107,756	99,288	8,468	3,997	3,498	8,468	0,885
02.04.2025 23	24,00	56,46	52,19	4,27	138,898	130,389	8,509	3,997	3,498	8,509	0,911
03.04.2025 23	24,00	58,60	53,88	4,72	139,435	131,058	8,377	3,997	3,498	8,377	1,001
04.04.2025 23	24,00	60,45	55,02	5,43	133,552	125,830	7,722	3,997	3,498	7,722	0,988
05.04.2025 23	24,00	56,03	51,46	4,57	109,449	101,332	8,117	3,997	3,498	8,117	0,964
06.04.2025 23	24,00	63,97	58,41	5,56	139,186	131,622	7,564	3,997	3,498	7,564	1,095
07.04.2025 23	24,00	63,80	58,35	5,45	139,610	132,803	6,807	3,997	3,498	6,807	1,050
08.04.2025 23	24,00	62,95	56,93	6,02	132,944	125,529	7,415	3,997	3,498	7,415	1,030
09.04.2025 23	24,00	57,02	53,06	3,96	109,274	101,746	7,528	3,997	3,498	7,528	0,994
10.04.2025 23	24,00	63,49	57,87	5,62	138,945	131,711	7,234	3,997	3,498	7,234	1,083
11.04.2025 23	24,00	63,46	57,86	5,60	139,188	132,009	7,179	3,997	3,498	7,179	1,082
12.04.2025 23	24,00	62,77	57,22	5,55	138,802	131,185	7,617	3,997	3,498	7,617	1,085
13.04.2025 23	24,00	63,28	57,57	5,71	139,007	130,461	8,546	3,997	3,498	8,546	1,160
14.04.2025 23	24,00	63,48	57,84	5,64	138,628	131,425	7,203	3,997	3,498	7,203	1,083
15.04.2025 23	24,00	64,62	58,77	5,85	132,603	126,112	6,491	3,997	3,498	6,491	1,056
16.04.2025 23	24,00	52,25	48,78	3,47	107,262	99,194	8,068	3,997	3,498	8,068	0,869
17.04.2025 23	24,00	52,37	48,13	4,24	135,709	126,703	9,006	3,997	3,498	9,006	0,923
18.04.2025 23	24,00	54,15	49,15	5,00	132,571	124,392	8,179	3,997	3,498	8,179	0,939
19.04.2025 23	24,00	57,01	50,01	7,00	109,224	102,572	6,652	3,997	3,498	6,652	0,965
20.04.2025 23	24,00	57,03	52,20	4,83	138,719	131,895	6,824	3,997	3,498	6,824	0,956
Среднее	23,98	59,45	54,22	5,23	127,606	120,316	7,749	3,997	3,498	7,749	1,005
Итого	719,48				3895,867	3663,393	232,474			232,474	30,153

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2025	4707,075	685,365
20.04.2025	4925,775	715,518

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru