

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 17

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204472

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.04.2025 23	24,00	57,85	52,65	5,20	132,724	126,136	6,588	3,997	3,498	6,588	0,939
22.04.2025 23	23,98	55,03	48,13	6,90	112,761	104,821	7,940	3,997	3,498	7,940	0,946
23.04.2025 23	24,00	57,42	52,69	4,73	144,029	136,423	7,606	3,997	3,498	7,606	1,008
24.04.2025 23	24,00	57,24	52,67	4,57	137,551	130,528	7,023	3,997	3,498	7,023	0,966
25.04.2025 23	24,00	56,64	53,19	3,45	111,181	105,076	6,105	3,997	3,498	6,105	0,935
26.04.2025 23	24,00	57,51	52,73	4,78	142,862	136,226	6,636	3,997	3,498	6,636	0,964
27.04.2025 23	24,00	58,47	53,28	5,19	137,738	129,669	8,069	3,997	3,498	8,069	1,063
28.04.2025 23	24,00	56,68	49,48	7,20	109,246	101,537	7,709	3,997	3,498	7,709	1,005
29.04.2025 23	24,00	57,54	51,15	6,39	113,692	106,299	7,393	3,997	3,498	7,393	1,038
30.04.2025 23	23,97	57,63	52,74	4,89	144,320	136,097	8,223	3,997	3,498	8,223	1,053
01.05.2025 23	24,00	56,97	52,19	4,78	144,323	136,447	7,876	3,997	3,498	7,876	1,027
02.05.2025 23	24,00	58,53	53,65	4,88	138,473	131,013	7,460	3,997	3,498	7,460	1,030
03.05.2025 23	24,00	56,37	53,02	3,35	112,808	106,202	6,606	3,997	3,498	6,606	0,947
04.05.2025 23	24,00	58,40	53,47	4,93	143,581	135,728	7,853	3,997	3,498	7,853	1,048
05.05.2025 23	24,00	57,99	53,23	4,76	143,910	137,317	6,593	3,997	3,498	6,593	0,963
06.05.2025 23	24,00	57,27	52,39	4,88	139,004	131,650	7,354	3,997	3,498	7,354	0,973
07.05.2025 23	24,00	58,23	53,24	4,99	112,699	106,095	6,604	3,997	3,498	6,604	0,990
08.05.2025 23	24,00	59,48	54,58	4,90	143,460	136,127	7,333	3,997	3,498	7,333	1,027
09.05.2025 23	24,00	59,03	54,18	4,85	143,029	137,351	5,678	3,997	3,498	5,678	0,938
10.05.2025 23	24,00	59,11	53,93	5,18	139,583	133,634	5,949	3,997	3,498	5,949	0,943
11.05.2025 23	24,00	57,20	51,03	6,17	112,327	104,706	7,621	3,997	3,498	7,621	0,987
12.05.2025 23	24,00	56,30	51,84	4,46	143,830	135,687	8,143	3,997	3,498	8,143	0,986
13.05.2025 23	24,00	58,06	53,28	4,78	142,730	135,255	7,475	3,997	3,498	7,475	1,000
14.05.2025 23	24,00	57,36	52,11	5,25	137,213	129,444	7,769	3,997	3,498	7,769	1,002
15.05.2025 23	23,98	57,47	51,29	6,18	113,312	106,111	7,201	3,997	3,498	7,201	0,980
16.05.2025 23	24,00	56,49	51,84	4,65	143,124	135,001	8,123	3,997	3,498	8,123	1,014
17.05.2025 23	24,00	58,93	53,99	4,94	142,081	135,140	6,941	3,997	3,498	6,941	0,996
18.05.2025 23	24,00	60,42	54,63	5,79	136,820	130,356	6,464	3,997	3,498	6,464	0,999
19.05.2025 23	24,00	60,16	54,90	5,26	111,645	105,265	6,380	3,997	3,498	6,380	1,010
20.05.2025 23	24,00	58,78	53,94	4,84	142,630	135,080	7,550	3,997	3,498	7,550	1,014
Среднее	24,00	57,82	52,71	5,10	130,165	123,421	7,209	3,997	3,498	7,209	0,993
Итого	719,93				3972,686	3756,421	216,265			216,265	29,790

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.04.2025	4925,775	715,518
20.05.2025	5128,100	745,308

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru