

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 17

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204472

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.08.2025 23	24,00	19,77	21,61	-1,84	0,000	0,023	-0,023	3,997	3,498	-0,023	-0,000
22.08.2025 23	24,00	19,26	21,89	-2,63	0,000	0,007	-0,007	3,997	3,498	-0,007	-0,000
23.08.2025 23	24,00	26,74	27,04	-0,30	0,000	0,060	-0,060	3,997	3,498	-0,060	-0,001
24.08.2025 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	0,013	-0,013	3,997	3,498	-0,013	-0,001
25.08.2025 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	0,010	-0,010	3,997	3,498	-0,010	-0,000
26.08.2025 23	24,00	50,56	43,85	6,71	0,000	0,534	-0,534	3,997	3,498	-0,534	-0,021
27.08.2025 23	24,00	22,99	25,46	-2,47	0,000	0,017	-0,017	3,997	3,498	-0,017	-0,000
28.08.2025 23	24,00	55,79	47,22	8,57	0,000	0,020	-0,020	3,997	3,498	-0,020	-0,001
29.08.2025 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	0,053	-0,053	3,997	3,498	-0,053	-0,002
30.08.2025 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	0,018	-0,018	3,997	3,498	-0,018	-0,001
31.08.2025 23	24,00	60,00	50,00	10,00	34,725	32,569	2,156	3,997	3,498	2,156	0,420
01.09.2025 23	24,00	60,00	50,00	10,00	148,198	138,753	9,445	3,997	3,498	9,445	1,801
02.09.2025 23	24,00	60,00	50,00	10,00	150,086	142,341	7,745	3,997	3,498	7,745	1,752
03.09.2025 23	24,00	58,93	51,42	7,51	151,130	142,358	8,772	3,997	3,498	8,772	1,455
04.09.2025 23	24,00	55,14	51,79	3,35	152,295	144,680	7,615	3,997	3,498	7,615	0,806
05.09.2025 23	24,00	55,65	52,10	3,55	151,329	142,536	8,793	3,997	3,498	8,793	0,888
06.09.2025 23	24,00	50,03	47,22	2,81	149,886	142,194	7,692	3,997	3,498	7,692	0,688
07.09.2025 23	24,00	54,51	51,05	3,46	150,563	142,565	7,998	3,997	3,498	7,998	0,824
08.09.2025 23	24,00	55,05	51,47	3,58	151,486	142,057	9,429	3,997	3,498	9,429	0,911
09.09.2025 23	24,00	54,83	51,27	3,56	151,094	143,224	7,870	3,997	3,498	7,870	0,840
10.09.2025 23	24,00	53,78	50,34	3,44	150,787	142,567	8,220	3,997	3,498	8,220	0,830
11.09.2025 23	24,00	54,91	51,26	3,65	151,095	141,933	9,162	3,997	3,498	9,162	0,905
12.09.2025 23	24,00	55,47	51,74	3,73	151,072	142,598	8,474	3,997	3,498	8,474	0,895
13.09.2025 23	24,00	55,51	51,75	3,76	150,550	142,483	8,067	3,997	3,498	8,067	0,879
14.09.2025 23	24,00	54,44	50,76	3,68	148,572	139,010	9,562	3,997	3,498	9,562	0,911
15.09.2025 23	24,00	54,53	50,80	3,73	147,282	137,634	9,648	3,997	3,498	9,648	0,922
16.09.2025 23	24,00	55,67	51,81	3,86	147,452	138,793	8,659	3,997	3,498	8,659	0,907
17.09.2025 23	22,18	54,91	50,23	4,68	135,962	126,602	9,360	3,997	3,498	9,360	0,898
18.09.2025 23	24,00	53,51	49,91	3,60	146,024	137,618	8,406	3,997	3,498	8,406	0,841
19.09.2025 23	24,00	52,69	49,12	3,57	145,261	135,810	9,451	3,997	3,498	9,451	0,868
20.09.2025 23	24,00	53,42	49,75	3,67	147,914	138,889	9,025	3,997	3,498	9,025	0,881
Среднее	23,94	51,55	46,80	4,75	95,795	90,429	5,639	3,997	3,498	5,639	0,648
Итого	742,18				3012,763	2837,969	174,794			174,794	20,095

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.08.2025	5757,548	810,967
20.09.2025	5923,868	831,062

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru