

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 21

Номер прибора: 1900929

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	54,66	44,66	10,00	119,609	119,161	0,448	6,016	5,506	1,195	1,192
21.01.2025 23	24,00	53,89	44,15	9,74	119,753	118,989	0,764	6,016	5,506	1,165	1,159
22.01.2025 23	24,00	57,04	46,19	10,85	119,665	118,985	0,681	6,016	5,506	1,297	1,290
23.01.2025 23	24,00	54,06	44,48	9,58	119,743	118,972	0,771	6,016	5,506	1,146	1,140
24.01.2025 23	24,00	54,36	44,76	9,60	119,625	118,660	0,965	6,016	5,506	1,146	1,138
25.01.2025 23	23,67	51,40	42,71	8,69	117,818	116,778	1,040	6,016	5,506	1,021	1,012
26.01.2025 23	24,00	55,14	45,37	9,77	119,383	118,135	1,248	6,016	5,506	1,165	1,154
27.01.2025 23	24,00	54,86	45,04	9,82	119,400	117,854	1,546	6,016	5,506	1,171	1,156
28.01.2025 23	24,00	55,66	45,43	10,23	119,255	117,934	1,321	6,016	5,506	1,219	1,206
29.01.2025 23	24,00	54,96	44,95	10,01	119,296	117,760	1,536	6,016	5,506	1,192	1,178
30.01.2025 23	24,00	53,19	43,82	9,37	119,100	117,716	1,385	6,016	5,506	1,115	1,103
31.01.2025 23	24,00	54,91	45,08	9,83	119,001	117,456	1,546	6,016	5,506	1,169	1,155
01.02.2025 23	24,00	55,97	45,78	10,19	119,138	117,619	1,519	6,016	5,506	1,213	1,197
02.02.2025 23	24,00	55,87	46,02	9,85	119,046	117,706	1,339	6,016	5,506	1,171	1,158
03.02.2025 23	23,45	51,48	42,97	8,51	116,620	115,474	1,146	6,016	5,506	0,992	0,984
04.02.2025 23	23,67	54,30	44,72	9,58	119,133	117,869	1,264	6,016	5,506	1,140	1,128
05.02.2025 23	23,88	56,06	45,57	10,49	119,032	117,827	1,205	6,016	5,506	1,248	1,236
06.02.2025 23	24,00	56,46	45,87	10,59	119,109	117,912	1,197	6,016	5,506	1,260	1,248
07.02.2025 23	23,98	53,26	41,23	12,03	98,689	98,382	0,307	6,016	5,506	1,078	1,076
08.02.2025 23	24,00	55,42	44,93	10,49	117,692	117,464	0,228	6,016	5,506	1,234	1,233
09.02.2025 23	24,00	54,67	44,33	10,34	117,538	117,494	0,045	6,016	5,506	1,214	1,214
10.02.2025 23	24,00	55,72	45,04	10,68	117,281	117,162	0,119	6,016	5,506	1,251	1,251
11.02.2025 23	24,00	56,03	45,33	10,70	117,361	117,147	0,213	6,016	5,506	1,255	1,255
12.02.2025 23	24,00	55,88	45,30	10,58	117,764	117,446	0,318	6,016	5,506	1,244	1,243
13.02.2025 23	24,00	56,27	45,63	10,64	116,953	116,736	0,217	6,016	5,506	1,244	1,242
14.02.2025 23	24,00	56,21	45,65	10,56	116,759	116,438	0,321	6,016	5,506	1,232	1,228
15.02.2025 23	24,00	55,19	45,15	10,04	116,917	116,463	0,454	6,016	5,506	1,172	1,169
16.02.2025 23	24,00	53,82	44,21	9,61	116,896	116,509	0,387	6,016	5,506	1,123	1,120
17.02.2025 23	24,00	54,32	44,10	10,22	116,966	116,514	0,452	6,016	5,506	1,195	1,192
Среднее	23,95	54,86	44,77	10,09	117,743	116,916	0,827	6,016	5,506	1,182	1,174
Итого	694,65				3414,544	3390,564	23,980			34,264	34,057

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.01.2025	19884,235	23829,354	199,696
17.02.2025	23298,779	27219,918	233,960

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru