

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 21

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1900929

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	54,27	43,90	10,37	116,969	116,425	0,544	6,016	5,506	1,212	1,207
19.02.2025 23	24,00	54,38	43,82	10,56	117,061	116,627	0,435	6,016	5,506	1,235	1,232
20.02.2025 23	24,00	54,26	43,66	10,60	117,167	116,535	0,632	6,016	5,506	1,240	1,235
21.02.2025 23	24,00	53,64	43,30	10,34	120,450	119,916	0,534	6,016	5,506	1,245	1,240
22.02.2025 23	24,00	52,54	42,13	10,41	115,783	115,220	0,563	6,016	5,506	1,204	1,199
23.02.2025 23	24,00	53,88	42,94	10,94	115,216	114,687	0,529	6,016	5,506	1,259	1,255
24.02.2025 23	24,00	55,23	44,04	11,19	115,239	114,536	0,703	6,016	5,506	1,288	1,282
25.02.2025 23	24,00	55,32	44,25	11,07	115,135	114,526	0,609	6,016	5,506	1,274	1,268
26.02.2025 23	24,00	54,80	43,79	11,01	115,164	114,449	0,716	6,016	5,506	1,268	1,260
27.02.2025 23	24,00	55,26	44,10	11,16	115,040	114,334	0,705	6,016	5,506	1,282	1,276
28.02.2025 23	24,00	54,80	44,00	10,80	115,066	114,339	0,726	6,016	5,506	1,242	1,235
01.03.2025 23	24,00	57,59	46,01	11,58	114,906	114,242	0,664	6,016	5,506	1,329	1,323
02.03.2025 23	24,00	57,23	45,96	11,27	114,828	114,244	0,584	6,016	5,506	1,292	1,288
03.03.2025 23	24,00	56,29	45,43	10,86	114,784	114,270	0,513	6,016	5,506	1,246	1,241
04.03.2025 23	24,00	58,61	47,00	11,61	114,747	114,094	0,653	6,016	5,506	1,331	1,325
05.03.2025 23	24,00	56,08	45,66	10,42	114,795	114,160	0,635	6,016	5,506	1,196	1,190
06.03.2025 23	24,00	54,69	44,69	10,00	114,776	114,108	0,668	6,016	5,506	1,147	1,141
07.03.2025 23	24,00	54,47	44,73	9,74	114,688	114,006	0,682	6,016	5,506	1,116	1,110
08.03.2025 23	24,00	55,57	45,46	10,11	114,628	113,873	0,755	6,016	5,506	1,158	1,151
09.03.2025 23	24,00	56,05	46,03	10,02	114,601	114,043	0,558	6,016	5,506	1,147	1,143
10.03.2025 23	24,00	56,24	46,22	10,02	114,589	113,836	0,754	6,016	5,506	1,147	1,141
11.03.2025 23	24,00	56,61	46,50	10,11	114,372	113,723	0,648	6,016	5,506	1,155	1,150
12.03.2025 23	24,00	54,14	45,01	9,13	114,806	114,092	0,714	6,016	5,506	1,047	1,042
13.03.2025 23	22,65	44,64	35,58	9,06	51,905	66,907	-15,002	6,016	5,506	0,458	0,606
14.03.2025 23	20,20	38,96	31,82	7,14	6,957	53,356	-46,400	6,016	5,506	0,055	0,381
15.03.2025 23	21,85	38,11	30,79	7,32	63,029	62,985	0,044	6,016	5,506	0,404	0,461
16.03.2025 23	19,95	36,80	30,17	6,63	53,495	53,527	-0,032	6,016	5,506	0,337	0,355
17.03.2025 23	23,95	38,18	31,63	6,55	7,442	77,344	-69,902	6,016	5,506	0,042	0,507
18.03.2025 23	24,00	42,73	37,43	5,30	0,000	117,315	-117,315	6,016	5,506	0,000	0,622
19.03.2025 23	24,00	44,36	38,12	6,24	0,000	116,193	-116,193	6,016	5,506	0,000	0,725
20.03.2025 23	24,00	47,98	40,14	7,84	0,000	115,702	-115,702	6,016	5,506	0,000	0,907
21.03.2025 23	24,00	56,90	46,36	10,54	0,000	115,512	-115,512	6,016	5,506	0,000	1,217
Среднее	23,64	51,89	42,21	9,69	88,676	106,848	-18,172	6,016	5,506	0,917	1,054
Итого	756,60				2837,638	3419,128	-581,490			29,355	33,713

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
18.02.2025	23298,779	27219,918	233,960
21.03.2025	26136,417	30639,046	263,315

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru