

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 21

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1900929

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	54,25	44,77	9,48	0,000	115,590	-115,590	6,016	5,506	0,000	1,096
23.03.2025 23	24,00	54,39	44,97	9,42	53,877	117,067	-63,190	6,016	5,506	0,473	1,103
24.03.2025 23	24,00	52,21	42,82	9,39	113,906	112,180	1,727	6,016	5,506	1,026	1,053
25.03.2025 23	24,00	52,66	44,00	8,66	122,291	120,879	1,412	6,016	5,506	1,058	1,047
26.03.2025 23	24,00	53,96	45,21	8,75	122,215	120,718	1,497	6,016	5,506	1,068	1,056
27.03.2025 23	24,00	52,93	44,86	8,07	123,557	122,122	1,435	6,016	5,506	0,995	0,986
28.03.2025 23	23,30	48,68	40,65	8,03	97,068	95,814	1,254	6,016	5,506	0,752	0,769
29.03.2025 23	6,33	24,53	23,15	1,38	0,100	0,200	-0,100	6,016	5,506	0,001	0,000
30.03.2025 23	0,00	23,32	24,53	-1,21	0,000	0,000	0,000	6,016	5,506	0,000	-0,000
31.03.2025 23	13,68	40,70	35,92	4,78	84,802	83,301	1,501	6,016	5,506	0,655	0,398
01.04.2025 23	24,00	54,48	46,16	8,32	127,803	125,419	2,383	6,016	5,506	1,063	1,043
02.04.2025 23	22,45	42,10	33,72	8,38	56,157	55,176	0,981	6,016	5,506	0,468	0,462
03.04.2025 23	24,00	52,18	44,43	7,75	129,229	127,296	1,933	6,016	5,506	0,997	0,987
04.04.2025 23	23,90	53,12	45,17	7,95	127,297	125,375	1,922	6,016	5,506	1,011	0,997
05.04.2025 23	24,00	53,52	45,20	8,32	125,496	123,590	1,906	6,016	5,506	1,043	1,028
06.04.2025 23	24,00	54,46	45,86	8,60	125,439	123,457	1,982	6,016	5,506	1,078	1,062
07.04.2025 23	24,00	48,80	38,93	9,87	87,833	86,584	1,249	6,016	5,506	0,761	0,855
08.04.2025 23	24,00	55,26	46,39	8,87	127,654	125,802	1,852	6,016	5,506	1,132	1,116
09.04.2025 23	24,00	56,41	46,74	9,67	125,713	123,905	1,808	6,016	5,506	1,215	1,198
10.04.2025 23	24,00	54,88	45,65	9,23	125,808	123,963	1,845	6,016	5,506	1,160	1,144
11.04.2025 23	24,00	54,78	45,66	9,12	125,716	123,863	1,852	6,016	5,506	1,145	1,130
12.04.2025 23	24,00	54,30	45,25	9,05	125,745	123,786	1,959	6,016	5,506	1,137	1,120
13.04.2025 23	24,00	54,79	45,50	9,29	125,715	123,773	1,942	6,016	5,506	1,168	1,150
14.04.2025 23	23,88	54,02	45,25	8,77	125,860	123,984	1,876	6,016	5,506	1,104	1,087
15.04.2025 23	17,18	39,16	31,02	8,14	46,039	45,449	0,590	6,016	5,506	0,444	0,370
16.04.2025 23	0,00	16,80	16,86	-0,06	0,000	0,000	0,000	6,016	5,506	0,000	-0,000
17.04.2025 23	0,00	16,08	16,14	-0,06	0,000	0,000	0,000	6,016	5,506	0,000	-0,000
18.04.2025 23	0,00	15,93	15,80	0,13	0,000	0,000	0,000	6,016	5,506	0,000	0,000
19.04.2025 23	0,00	16,42	16,16	0,26	0,000	0,000	0,000	6,016	5,506	0,000	0,000
20.04.2025 23	0,00	16,80	16,69	0,11	0,000	0,000	0,000	6,016	5,506	0,000	0,000
Среднее	17,96	44,06	37,45	6,62	80,844	85,643	-4,799	6,016	5,506	0,698	0,742
Итого	538,73				2425,321	2569,293	-143,971			20,954	22,257

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	26136,417	30639,046	263,315
20.04.2025	28561,738	33208,339	284,269

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru