

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 23

Номер прибора: 1601221

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	53,87	30,92	22,95	181,587	181,600	-0,014	0,589	0,541	4,207	4,188
23.03.2025 23	23,75	53,85	57,08	-3,23	181,411	181,441	-0,030	0,589	0,541	-0,568	-0,562
24.03.2025 23	24,00	51,78	38,15	13,63	167,748	167,763	-0,015	0,589	0,541	2,321	2,325
25.03.2025 23	24,00	52,20	38,26	13,94	176,884	176,905	-0,022	0,589	0,541	2,463	2,466
26.03.2025 23	24,00	53,47	39,35	14,12	176,671	176,701	-0,031	0,589	0,541	2,491	2,495
27.03.2025 23	24,00	52,54	39,37	13,17	178,848	178,881	-0,032	0,589	0,541	2,349	2,352
28.03.2025 23	24,00	49,19	36,15	13,04	139,452	139,462	-0,009	0,589	0,541	1,763	1,766
29.03.2025 23	24,00	34,84	22,50	12,34	6,901	6,913	-0,012	0,589	0,541	0,086	0,086
30.03.2025 23	24,00	32,39	21,92	10,47	6,739	6,748	-0,009	0,589	0,541	0,070	0,071
31.03.2025 23	24,00	42,52	30,10	12,42	99,760	99,760	-0,000	0,589	0,541	1,356	1,357
01.04.2025 23	24,00	53,62	38,08	15,54	146,253	146,269	-0,016	0,589	0,541	2,270	2,273
02.04.2025 23	24,00	45,14	30,28	14,86	66,945	66,979	-0,034	0,589	0,541	0,986	0,987
03.04.2025 23	24,00	51,35	36,79	14,56	147,914	147,926	-0,012	0,589	0,541	2,144	2,146
04.04.2025 23	24,00	52,33	37,27	15,06	145,904	145,909	-0,004	0,589	0,541	2,194	2,197
05.04.2025 23	24,00	52,72	37,10	15,62	144,072	144,085	-0,012	0,589	0,541	2,248	2,252
06.04.2025 23	24,00	53,65	37,53	16,12	143,893	143,914	-0,021	0,589	0,541	2,317	2,320
07.04.2025 23	24,00	49,41	33,15	16,26	101,359	101,404	-0,045	0,589	0,541	1,585	1,588
08.04.2025 23	24,00	54,49	38,04	16,45	146,283	146,291	-0,008	0,589	0,541	2,405	2,408
09.04.2025 23	24,00	55,50	38,04	17,46	143,612	143,634	-0,022	0,589	0,541	2,504	2,506
10.04.2025 23	24,00	54,18	37,31	16,87	143,607	143,623	-0,016	0,589	0,541	2,420	2,424
11.04.2025 23	24,00	54,07	37,29	16,78	143,732	143,751	-0,020	0,589	0,541	2,408	2,412
12.04.2025 23	24,00	53,54	36,87	16,67	143,780	143,827	-0,046	0,589	0,541	2,393	2,398
13.04.2025 23	24,00	54,07	36,99	17,08	143,722	143,750	-0,028	0,589	0,541	2,452	2,457
14.04.2025 23	24,00	53,38	37,20	16,18	143,900	143,928	-0,028	0,589	0,541	2,325	2,329
15.04.2025 23	24,00	46,29	31,19	15,10	51,472	50,550	0,923	0,589	0,541	0,868	0,844
16.04.2025 23	24,00	35,75	24,21	11,54	0,047	0,014	0,033	0,589	0,541	0,001	0,000
17.04.2025 23	24,00	28,08	20,34	7,74	0,000	0,000	0,000	0,589	0,541	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	24,82	17,89	6,93	0,048	0,000	0,048	0,589	0,541	0,000	0,000
Среднее	23,99	48,18	34,26	13,92	116,877	116,858	0,018	0,589	0,541	1,716	1,717
Итого	671,75				3272,546	3272,029	0,517			48,057	48,085

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	184530,796	140145,261	2764,750
20.04.2025	187803,342	143417,290	2812,807

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru