

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "Приморье"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 3 блок 1

Номер прибора: 1900169

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	60,39	36,64	23,75	31,591	31,272	0,319	0,646	0,574	0,739	0,732
23.03.2025 23	24,00	60,46	36,16	24,30	30,605	30,257	0,348	0,641	0,568	0,739	0,730
24.03.2025 23	24,00	61,04	36,56	24,48	30,961	30,654	0,307	0,652	0,579	0,733	0,725
25.03.2025 23	24,00	60,94	35,06	25,88	25,074	24,652	0,422	0,662	0,583	0,642	0,632
26.03.2025 23	24,00	59,68	34,26	25,42	22,914	22,425	0,489	0,649	0,569	0,578	0,566
27.03.2025 23	24,00	60,68	34,56	26,12	21,810	21,330	0,480	0,646	0,563	0,568	0,556
28.03.2025 23	24,00	60,99	34,98	26,01	21,427	20,946	0,481	0,658	0,564	0,556	0,543
29.03.2025 23	24,00	63,74	35,62	28,12	19,506	19,065	0,441	0,676	0,530	0,534	0,521
30.03.2025 23	24,00	60,55	36,57	23,98	32,662	32,320	0,342	0,678	0,498	0,548	0,539
31.03.2025 23	24,00	59,19	36,62	22,57	31,460	31,073	0,387	0,656	0,534	0,577	0,567
01.04.2025 23	24,00	60,89	35,37	25,52	21,078	20,572	0,506	0,644	0,546	0,534	0,520
02.04.2025 23	24,00	60,13	35,29	24,84	21,141	20,606	0,535	0,664	0,516	0,516	0,503
03.04.2025 23	24,00	59,32	35,52	23,80	23,736	23,226	0,510	0,649	0,545	0,548	0,536
04.04.2025 23	24,00	60,18	35,82	24,36	24,179	23,663	0,516	0,636	0,558	0,586	0,573
05.04.2025 23	24,00	60,31	35,58	24,73	24,177	23,658	0,519	0,630	0,557	0,596	0,584
06.04.2025 23	24,00	59,59	35,74	23,85	26,105	25,596	0,509	0,626	0,555	0,614	0,602
07.04.2025 23	24,00	59,97	35,03	24,94	22,641	22,101	0,540	0,629	0,553	0,555	0,541
08.04.2025 23	24,00	59,44	35,26	24,18	24,848	24,307	0,541	0,637	0,562	0,597	0,584
09.04.2025 23	24,00	63,23	36,77	26,46	28,790	28,420	0,370	0,632	0,560	0,744	0,734
10.04.2025 23	24,00	62,99	38,14	24,85	33,170	32,880	0,290	0,630	0,561	0,807	0,799
11.04.2025 23	24,00	60,57	38,47	22,10	37,551	37,285	0,266	0,628	0,561	0,808	0,802
12.04.2025 23	24,00	59,99	41,09	18,90	52,747	52,804	-0,057	0,628	0,569	0,980	0,980
13.04.2025 23	24,00	60,42	37,71	22,71	35,645	35,350	0,295	0,629	0,560	0,759	0,751
14.04.2025 23	24,00	60,06	35,49	24,57	26,879	26,351	0,528	0,635	0,562	0,658	0,645
15.04.2025 23	24,00	39,98	28,47	11,51	12,004	11,789	0,215	0,385	0,359	0,273	0,268
16.04.2025 23	24,00	18,50	18,66	-0,16	0,000	0,000	0,000	0,170	0,178	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	17,77	18,07	-0,30	0,000	0,000	0,000	0,162	0,171	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	17,53	17,85	-0,32	0,000	0,000	0,000	0,157	0,165	0,000	0,000
Среднее	24,00	55,30	33,98	21,33	24,382	24,022	0,361	0,583	0,507	0,564	0,555
Итого	672,00				682,701	672,602	10,099			15,790	15,534

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	13468,218	13501,946	270,161	269,618
18.04.2025 23	14150,919	14174,548	285,951	285,152

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru