

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: УК "Приморье"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 3 блок 2

Номер прибора: 1801098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	52,42	44,47	7,95	20,460	16,620	3,840	5,843	5,874	3,840	0,285
21.01.2025 23	24,00	51,47	43,87	7,60	20,620	16,670	3,950	5,905	5,928	3,950	0,282
22.01.2025 23	24,00	51,25	43,81	7,44	20,390	16,950	3,440	5,840	5,874	3,440	0,260
23.01.2025 23	24,00	50,45	43,31	7,14	21,050	16,560	4,490	5,883	5,913	4,490	0,291
24.01.2025 23	24,00	50,88	43,59	7,29	20,860	16,720	4,140	5,846	5,879	4,140	0,283
25.01.2025 23	24,00	50,87	43,62	7,25	20,510	16,650	3,860	5,854	5,888	3,860	0,271
26.01.2025 23	24,00	49,76	43,01	6,75	21,510	16,470	5,040	5,743	5,768	5,040	0,299
27.01.2025 23	24,00	50,66	43,54	7,12	21,010	16,820	4,190	5,847	5,874	4,190	0,282
28.01.2025 23	24,00	52,35	44,60	7,75	20,990	16,510	4,480	5,822	5,853	4,480	0,306
29.01.2025 23	24,00	53,45	45,32	8,13	20,860	16,520	4,340	5,829	5,857	4,340	0,313
30.01.2025 23	24,00	52,67	44,94	7,73	20,800	16,850	3,950	5,833	5,867	3,950	0,289
31.01.2025 23	24,00	50,04	41,59	8,45	18,290	15,580	2,710	5,580	5,590	2,710	0,234
01.02.2025 23	24,00	51,65	43,94	7,71	21,140	16,330	4,810	5,770	5,798	4,810	0,315
02.02.2025 23	24,00	50,48	43,25	7,23	21,380	16,480	4,900	5,740	5,771	4,900	0,307
03.02.2025 23	24,00	50,70	43,16	7,54	20,450	16,570	3,880	5,879	5,902	3,880	0,276
04.02.2025 23	24,00	50,73	43,21	7,52	20,560	16,690	3,870	5,902	5,935	3,870	0,275
05.02.2025 23	24,00	53,84	45,49	8,35	20,690	16,510	4,180	5,846	5,879	4,180	0,309
06.02.2025 23	24,00	52,05	44,11	7,94	20,540	16,600	3,940	5,893	5,921	3,940	0,288
07.02.2025 23	24,00	53,20	44,66	8,54	20,680	16,550	4,130	5,839	5,867	4,130	0,310
08.02.2025 23	24,00	54,81	45,64	9,17	20,390	16,610	3,780	5,878	5,909	3,780	0,310
09.02.2025 23	24,00	55,63	46,33	9,30	20,460	16,430	4,030	5,711	5,737	4,030	0,320
10.02.2025 23	24,00	54,79	45,90	8,89	20,400	16,530	3,870	5,852	5,886	3,870	0,309
11.02.2025 23	24,00	52,70	44,51	8,19	20,550	16,500	4,050	5,907	5,941	4,050	0,298
12.02.2025 23	24,00	52,94	44,71	8,23	20,970	16,410	4,560	5,881	5,921	4,560	0,320
13.02.2025 23	24,00	53,38	45,13	8,25	20,370	16,450	3,920	5,874	5,908	3,920	0,297
14.02.2025 23	24,00	51,81	44,31	7,50	21,400	17,040	4,360	5,907	5,930	4,360	0,301
15.02.2025 23	24,00	50,70	43,30	7,40	20,820	16,750	4,070	5,875	5,905	4,070	0,281
16.02.2025 23	24,00	50,19	42,67	7,52	21,100	16,360	4,740	5,773	5,803	4,740	0,305
17.02.2025 23	24,00	57,77	47,85	9,92	20,380	17,050	3,330	5,888	5,920	3,330	0,317
Среднее	24,00	52,19	44,27	7,92	20,677	16,579	4,098	5,836	5,865	4,098	0,294
Итого	696,00				599,630	480,780	118,850			118,850	8,535

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
19.01.2025 23	14240,110	12225,670	209,691
17.02.2025 23	14839,740	12706,450	218,227

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1