

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: УК "Приморье"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 3 блок 2

Номер прибора: 1801098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	57,59	47,82	9,77	20,740	16,900	3,840	5,885	5,913	3,840	0,337
19.02.2025 23	24,00	57,00	47,42	9,58	20,670	16,860	3,810	5,783	5,810	3,810	0,329
20.02.2025 23	24,00	59,01	48,79	10,22	20,630	16,930	3,700	5,838	5,869	3,700	0,340
21.02.2025 23	24,00	59,28	48,64	10,64	20,510	17,070	3,440	5,747	5,776	3,440	0,339
22.02.2025 23	24,00	60,88	49,64	11,24	20,620	17,220	3,400	5,686	5,717	3,400	0,353
23.02.2025 23	24,00	60,97	49,75	11,22	20,640	16,900	3,740	5,608	5,629	3,740	0,367
24.02.2025 23	24,00	60,97	50,02	10,95	20,460	17,250	3,210	5,716	5,740	3,210	0,341
25.02.2025 23	24,00	59,27	48,82	10,45	20,490	16,960	3,530	5,740	5,771	3,530	0,335
26.02.2025 23	24,00	62,67	51,27	11,40	20,590	17,200	3,390	5,679	5,707	3,390	0,362
27.02.2025 23	24,00	59,88	49,38	10,50	20,580	17,210	3,370	5,698	5,733	3,370	0,336
28.02.2025 23	24,00	58,38	48,48	9,90	20,930	16,880	4,050	5,621	5,643	4,050	0,347
01.03.2025 23	24,00	58,22	48,44	9,78	20,500	16,770	3,730	5,662	5,689	3,730	0,328
02.03.2025 23	24,00	54,94	46,32	8,62	20,780	16,450	4,330	5,602	5,619	4,330	0,320
03.03.2025 23	24,00	51,66	43,34	8,32	19,740	15,660	4,080	5,742	5,747	4,080	0,292
04.03.2025 23	24,00	51,91	43,76	8,15	19,780	16,390	3,390	5,914	5,929	3,390	0,269
05.03.2025 23	24,00	52,95	44,63	8,32	20,520	16,510	4,010	6,005	6,036	4,010	0,301
06.03.2025 23	24,00	51,72	43,91	7,81	20,420	16,450	3,970	6,055	6,088	3,970	0,284
07.03.2025 23	24,00	51,06	43,51	7,55	20,920	16,510	4,410	6,047	6,080	4,410	0,297
08.03.2025 23	24,00	51,87	44,06	7,81	20,560	16,330	4,230	6,160	6,193	4,230	0,295
09.03.2025 23	24,00	52,26	44,51	7,75	20,440	16,370	4,070	5,988	6,015	4,070	0,289
10.03.2025 23	24,00	52,34	44,64	7,70	20,620	16,510	4,110	6,143	6,175	4,110	0,292
11.03.2025 23	24,00	52,11	44,47	7,64	19,900	16,950	2,950	6,197	6,228	2,950	0,247
12.03.2025 23	24,00	52,49	44,88	7,61	20,520	16,520	4,000	6,162	6,194	4,000	0,287
13.03.2025 23	24,00	44,79	39,63	5,16	21,620	17,370	4,250	6,109	6,163	4,250	0,239
14.03.2025 23	24,00	50,11	43,32	6,79	20,770	17,150	3,620	6,147	6,179	3,620	0,258
15.03.2025 23	24,00	50,26	43,29	6,97	20,480	16,940	3,540	6,123	6,156	3,540	0,254
16.03.2025 23	24,00	52,13	44,59	7,54	21,110	16,480	4,630	6,056	6,086	4,630	0,310
17.03.2025 23	24,00	50,89	43,75	7,14	20,390	16,370	4,020	6,218	6,249	4,020	0,274
18.03.2025 23	24,00	52,29	44,54	7,75	20,000	16,890	3,110	6,295	6,319	3,110	0,258
19.03.2025 23	24,00	53,52	45,23	8,29	20,270	16,640	3,630	6,125	6,161	3,630	0,289
20.03.2025 23	24,00	54,84	45,90	8,94	20,830	16,390	4,440	6,253	6,286	4,440	0,335
21.03.2025 23	24,00	53,90	45,34	8,56	20,570	16,520	4,050	6,210	6,243	4,050	0,309
Среднее	24,00	54,76	46,00	8,75	20,550	16,736	3,814	5,944	5,973	3,814	0,307
Итого	768,00				657,600	535,550	122,050			122,050	9,811

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
17.02.2025 23	14839,740	12706,450	218,227
21.03.2025 23	15497,340	13242,000	228,038

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1