

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "Приморье"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 3 блок 2

Номер прибора: 1801098

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	58,40	38,12	20,28	32,099	31,822	0,277	0,654	0,574	0,729	0,722
23.03.2025 23	24,00	58,45	38,01	20,44	31,586	31,376	0,210	0,648	0,568	0,724	0,718
24.03.2025 23	24,00	59,14	38,49	20,65	34,379	33,911	0,468	0,659	0,580	0,757	0,746
25.03.2025 23	24,00	57,56	36,79	20,77	25,385	25,173	0,212	0,668	0,584	0,610	0,605
26.03.2025 23	24,00	55,31	34,53	20,78	18,643	18,557	0,086	0,656	0,570	0,467	0,465
27.03.2025 23	24,00	56,07	34,63	21,44	18,086	18,000	0,086	0,652	0,565	0,462	0,460
28.03.2025 23	24,00	56,59	34,52	22,07	16,874	16,786	0,088	0,664	0,566	0,431	0,430
29.03.2025 23	24,00	56,37	34,58	21,79	13,370	13,260	0,110	0,683	0,532	0,381	0,377
30.03.2025 23	24,00	52,63	35,41	17,22	14,571	14,424	0,147	0,689	0,496	0,350	0,345
31.03.2025 23	24,00	54,36	35,91	18,45	19,026	18,899	0,127	0,665	0,533	0,435	0,434
01.04.2025 23	24,00	56,28	35,22	21,06	17,614	17,488	0,126	0,650	0,547	0,437	0,434
02.04.2025 23	24,00	53,78	34,34	19,44	14,406	14,284	0,122	0,671	0,517	0,342	0,339
03.04.2025 23	24,00	55,83	37,10	18,73	28,179	27,801	0,378	0,656	0,546	0,573	0,566
04.04.2025 23	24,00	60,77	45,03	15,74	61,854	60,603	1,251	0,642	0,559	0,970	0,951
05.04.2025 23	24,00	60,90	44,56	16,34	58,231	57,087	1,144	0,636	0,558	0,951	0,932
06.04.2025 23	24,00	60,16	44,05	16,11	57,102	56,010	1,092	0,632	0,556	0,919	0,902
07.04.2025 23	24,00	60,60	44,89	15,71	59,437	58,296	1,141	0,634	0,554	0,934	0,916
08.04.2025 23	24,00	60,01	44,43	15,58	59,703	58,448	1,255	0,643	0,562	0,930	0,910
09.04.2025 23	24,00	63,89	45,83	18,06	58,657	57,472	1,185	0,638	0,560	1,057	1,036
10.04.2025 23	24,00	63,56	45,58	17,98	57,007	55,745	1,262	0,637	0,561	1,025	1,003
11.04.2025 23	24,00	61,04	43,54	17,50	52,907	51,670	1,237	0,635	0,560	0,926	0,904
12.04.2025 23	24,00	60,31	42,18	18,13	49,134	47,932	1,202	0,639	0,567	0,889	0,868
13.04.2025 23	24,00	60,93	42,73	18,20	51,183	49,914	1,269	0,636	0,560	0,929	0,906
14.04.2025 23	24,00	60,63	43,11	17,52	52,370	51,016	1,354	0,641	0,563	0,917	0,893
15.04.2025 23	24,00	43,34	37,44	5,90	21,732	21,167	0,565	0,403	0,369	0,365	0,355
16.04.2025 23	24,00	26,88	27,12	-0,24	0,000	0,000	0,000	0,178	0,183	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	25,91	25,84	0,07	0,000	0,000	0,000	0,188	0,180	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	25,33	25,08	0,25	0,000	0,000	0,000	0,189	0,192	0,000	0,000
Среднее	24,00	54,47	38,18	16,28	32,983	32,398	0,585	0,592	0,509	0,625	0,615
Итого	672,00				923,535	907,141	16,394			17,509	17,216

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	26905,454	27325,771	446,824	445,902
18.04.2025 23	27828,989	28232,912	464,333	463,118

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru