

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: УК "Приморье"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 3 блок 2

Номер прибора: 1801098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.04.2025 23	24,00	55,32	45,72	9,60	20,060	17,040	3,020	6,033	6,059	3,020	0,303
22.04.2025 23	24,00	55,90	45,67	10,23	17,720	14,640	3,080	5,687	5,675	3,080	0,296
23.04.2025 23	24,00	57,47	44,99	12,48	14,210	11,600	2,610	5,149	5,103	2,610	0,276
24.04.2025 23	24,00	56,82	44,77	12,05	14,550	11,630	2,920	5,197	5,148	2,920	0,294
25.04.2025 23	24,00	57,65	44,30	13,35	14,440	12,000	2,440	5,162	5,115	2,440	0,269
26.04.2025 23	24,00	56,91	45,89	11,02	18,450	14,380	4,070	5,652	5,633	4,070	0,350
27.04.2025 23	24,00	55,38	44,77	10,61	17,820	14,040	3,780	5,487	5,454	3,780	0,329
28.04.2025 23	24,00	54,76	42,72	12,04	13,770	10,960	2,810	5,044	4,985	2,810	0,270
29.04.2025 23	24,00	55,79	44,11	11,68	16,500	12,770	3,730	5,228	5,178	3,730	0,327
30.04.2025 23	24,00	54,19	44,31	9,88	19,050	15,420	3,630	5,625	5,602	3,630	0,315
01.05.2025 23	24,00	55,46	45,20	10,26	18,860	15,240	3,620	5,692	5,665	3,620	0,324
02.05.2025 23	24,00	55,20	45,11	10,09	17,890	14,940	2,950	5,493	5,459	2,950	0,289
03.05.2025 23	24,00	57,26	44,64	12,62	15,880	12,670	3,210	5,246	5,197	3,210	0,314
04.05.2025 23	24,00	54,98	45,31	9,67	19,880	15,040	4,840	5,525	5,500	4,840	0,373
05.05.2025 23	24,00	55,81	45,71	10,10	18,740	15,590	3,150	5,606	5,589	3,150	0,306
06.05.2025 23	24,00	57,61	46,79	10,82	17,960	14,950	3,010	5,512	5,487	3,010	0,308
07.05.2025 23	24,00	57,86	45,37	12,49	14,540	12,220	2,320	4,936	4,879	2,320	0,264
08.05.2025 23	24,00	59,97	46,71	13,26	15,930	12,770	3,160	5,201	5,154	3,160	0,331
09.05.2025 23	24,00	56,71	46,78	9,93	18,950	16,120	2,830	5,692	5,671	2,830	0,298
10.05.2025 23	24,00	56,50	46,54	9,96	17,860	15,690	2,170	5,678	5,651	2,170	0,258
11.05.2025 23	24,00	56,45	44,56	11,89	13,190	9,360	3,830	4,640	4,597	3,830	0,310
12.05.2025 23	24,00	58,34	47,20	11,14	17,350	13,930	3,420	5,242	5,199	3,420	0,333
13.05.2025 23	24,00	58,26	48,02	10,24	20,070	16,390	3,680	5,774	5,758	3,680	0,352
14.05.2025 23	24,00	57,25	47,41	9,84	19,950	16,660	3,290	5,551	5,534	3,290	0,321
15.05.2025 23	24,00	58,35	45,98	12,37	16,620	12,930	3,690	5,149	5,109	3,690	0,334
16.05.2025 23	24,00	57,00	46,28	10,72	17,630	13,930	3,700	5,251	5,214	3,700	0,347
17.05.2025 23	24,00	56,76	47,37	9,39	20,930	17,430	3,500	5,707	5,697	3,500	0,333
18.05.2025 23	24,00	58,13	48,46	9,67	21,380	17,090	4,290	5,634	5,627	4,290	0,379
19.05.2025 23	24,00	56,32	47,13	9,19	19,840	16,530	3,310	5,628	5,615	3,310	0,312
20.05.2025 23	24,00	57,69	46,16	11,53	16,560	13,380	3,180	5,180	5,132	3,180	0,309
Среднее	24,00	56,74	45,80	10,94	17,553	14,245	3,308	5,420	5,390	3,308	0,314
Итого	720,00				526,580	427,340	99,240			99,240	9,424

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.04.2025 23	16113,030	13742,100	236,939
20.05.2025 23	16639,610	14169,440	246,363

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1