

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: УК "Приморье"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 3 блок 2

Номер прибора: 1801098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.05.2025 23	24,00	56,53	46,61	9,92	15,690	12,590	3,100	5,451	5,400	3,100	0,302
22.05.2025 23	24,00	58,36	46,03	12,33	16,090	13,200	2,890	5,065	5,015	2,890	0,297
23.05.2025 23	24,00	57,03	45,31	11,72	15,710	12,860	2,850	4,971	4,922	2,850	0,281
24.05.2025 23	24,00	56,50	45,88	10,62	16,520	13,300	3,220	5,135	5,090	3,220	0,305
25.05.2025 23	24,00	61,56	50,86	10,70	20,040	16,460	3,580	5,485	5,467	3,580	0,355
26.05.2025 23	24,00	26,49	29,37	-2,88	4,040	4,290	-0,250	3,902	3,786	-0,250	-0,002
27.05.2025 23	24,00	23,70	26,24	-2,54	0,300	0,510	-0,210	3,477	3,332	-0,210	-0,004
28.05.2025 23	24,00	23,07	25,15	-2,08	0,350	0,610	-0,260	3,355	3,217	-0,260	-0,005
29.05.2025 23	24,00	22,65	23,32	-0,67	0,210	0,900	-0,690	2,907	2,779	-0,690	-0,009
30.05.2025 23	24,00	21,88	22,17	-0,29	0,420	1,130	-0,710	3,418	3,271	-0,710	-0,009
31.05.2025 23	24,00	54,91	45,40	9,51	17,160	13,510	3,650	5,190	5,165	3,650	0,348
01.06.2025 23	24,00	63,49	52,03	11,46	20,240	17,140	3,100	5,775	5,765	3,100	0,356
02.06.2025 23	24,00	62,27	51,47	10,80	20,600	16,840	3,760	5,842	5,832	3,760	0,371
03.06.2025 23	24,00	61,28	50,72	10,56	19,610	16,010	3,600	5,459	5,444	3,600	0,348
04.06.2025 23	24,00	37,40	32,07	5,33	4,540	3,940	0,600	2,269	2,142	0,600	0,070
05.06.2025 23	24,00	54,65	41,99	12,66	9,770	6,610	3,160	3,831	3,920	3,160	0,255
06.06.2025 23	24,00	63,06	46,01	17,05	12,090	8,040	4,050	4,207	4,166	4,050	0,340
07.06.2025 23	24,00	62,16	45,58	16,58	11,430	8,650	2,780	4,143	4,062	2,780	0,284
08.06.2025 23	24,00	60,03	46,76	13,27	14,450	10,890	3,560	4,672	4,579	3,560	0,318
09.06.2025 23	24,00	62,87	50,94	11,93	17,490	13,600	3,890	5,039	4,979	3,890	0,357
10.06.2025 23	24,00	63,28	51,25	12,03	17,190	14,100	3,090	5,092	5,029	3,090	0,325
11.06.2025 23	24,00	63,69	51,57	12,12	16,680	13,660	3,020	4,997	4,931	3,020	0,320
12.06.2025 23	24,00	60,62	47,90	12,72	15,250	12,750	2,500	5,013	4,943	2,500	0,276
13.06.2025 23	24,00	63,57	52,25	11,32	18,320	15,810	2,510	5,425	5,383	2,510	0,304
14.06.2025 23	24,00	63,38	52,00	11,38	19,000	15,200	3,800	5,444	5,393	3,800	0,366
15.06.2025 23	24,00	63,09	51,59	11,50	18,060	14,860	3,200	5,314	5,265	3,200	0,334
16.06.2025 23	24,00	55,91	44,62	11,29	14,720	12,310	2,410	5,063	5,003	2,410	0,243
17.06.2025 23	24,00	50,32	41,48	8,84	16,550	13,320	3,230	5,194	5,150	3,230	0,246
18.06.2025 23	24,00	53,07	45,16	7,91	19,630	16,430	3,200	5,573	5,551	3,200	0,262
19.06.2025 23	24,00	52,90	45,05	7,85	18,600	15,930	2,670	5,502	5,479	2,670	0,235
20.06.2025 23	24,00	50,25	41,63	8,62	16,350	13,070	3,280	5,128	5,079	3,280	0,241
Среднее	24,00	52,58	43,50	9,08	13,777	11,243	2,535	4,753	4,695	2,535	0,249
Итого	744,00				427,100	348,520	78,580			78,580	7,710

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.05.2025 23	16639,610	14169,440	246,363
20.06.2025 23	17066,710	14517,960	254,073

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1