

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: УК "Приморье"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 3 блок 2

Номер прибора: 1801098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.06.2025 23	24,00	51,26	44,16	7,10	20,380	16,500	3,880	5,644	5,629	3,880	0,271
22.06.2025 23	24,00	51,64	44,27	7,37	20,180	16,580	3,600	5,563	5,547	3,600	0,265
23.06.2025 23	24,00	51,45	43,95	7,50	19,090	16,420	2,670	5,554	5,538	2,670	0,229
24.06.2025 23	24,00	47,43	39,82	7,61	16,960	13,510	3,450	5,164	5,120	3,450	0,230
25.06.2025 23	24,00	50,33	43,39	6,94	20,500	16,940	3,560	5,603	5,594	3,560	0,252
26.06.2025 23	24,00	43,50	39,28	4,22	18,200	15,240	2,960	4,688	4,456	2,960	0,186
27.06.2025 23	24,00	46,17	40,89	5,28	20,970	17,180	3,790	5,333	5,328	3,790	0,224
28.06.2025 23	24,00	41,01	36,36	4,65	16,380	12,610	3,770	4,977	4,926	3,770	0,194
29.06.2025 23	24,00	46,20	40,54	5,66	20,990	15,950	5,040	5,550	5,538	5,040	0,262
30.06.2025 23	24,00	46,22	40,54	5,68	20,960	16,290	4,670	5,501	5,487	4,670	0,254
01.07.2025 23	24,00	46,04	40,46	5,58	20,250	16,060	4,190	5,528	5,511	4,190	0,235
02.07.2025 23	24,00	40,78	36,00	4,78	16,790	12,400	4,390	4,924	4,873	4,390	0,213
03.07.2025 23	24,00	42,27	37,68	4,59	20,610	16,430	4,180	5,518	5,500	4,180	0,211
04.07.2025 23	24,00	41,95	37,43	4,52	21,080	15,900	5,180	5,413	5,396	5,180	0,241
05.07.2025 23	24,00	46,60	40,69	5,91	20,640	16,210	4,430	5,507	5,488	4,430	0,250
06.07.2025 23	24,00	46,41	40,86	5,55	20,410	16,320	4,090	5,397	5,378	4,090	0,230
07.07.2025 23	24,00	46,51	41,14	5,37	20,990	16,400	4,590	5,422	5,403	4,590	0,248
08.07.2025 23	24,00	47,37	41,90	5,47	20,420	16,510	3,910	5,406	5,389	3,910	0,229
09.07.2025 23	24,00	45,37	40,50	4,87	19,580	15,930	3,650	5,309	5,285	3,650	0,199
10.07.2025 23	24,00	42,85	38,26	4,59	16,530	13,120	3,410	4,998	4,948	3,410	0,190
11.07.2025 23	24,00	47,78	42,42	5,36	20,940	16,580	4,360	5,349	5,336	4,360	0,246
12.07.2025 23	24,00	48,26	42,81	5,45	20,790	16,190	4,600	5,466	5,455	4,600	0,256
13.07.2025 23	24,00	48,13	42,78	5,35	20,240	15,870	4,370	5,369	5,350	4,370	0,244
14.07.2025 23	24,00	43,71	38,56	5,15	16,910	13,220	3,690	5,051	5,009	3,690	0,203
15.07.2025 23	24,00	48,30	43,06	5,24	20,940	17,620	3,320	5,673	5,674	3,320	0,211
16.07.2025 23	24,00	45,37	40,56	4,81	15,080	13,000	2,080	4,533	4,535	2,080	0,148
17.07.2025 23	24,00	41,39	37,38	4,01	18,890	14,740	4,150	4,559	4,612	4,150	0,173
18.07.2025 23	24,00	50,24	43,50	6,74	17,770	13,620	4,150	4,628	4,570	4,150	0,252
19.07.2025 23	24,00	50,53	43,58	6,95	17,240	13,520	3,720	4,748	4,684	3,720	0,237
20.07.2025 23	24,00	49,20	42,78	6,42	17,470	13,310	4,160	4,760	4,700	4,160	0,238
Среднее	24,00	46,48	40,85	5,62	19,273	15,339	3,934	5,238	5,209	3,934	0,227
Итого	720,00				578,180	460,170	118,010			118,010	6,822

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.06.2025 23	17066,710	14517,960	254,073
20.07.2025 23	17644,890	14978,130	260,895

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1