

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: УК "Приморье"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 3 блок 2

Номер прибора: 1801098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.08.2025 23	24,00	53,95	44,88	9,07	15,320	12,150	3,170	4,383	4,281	3,170	0,243
22.08.2025 23	24,00	53,90	44,72	9,18	15,550	12,110	3,440	4,377	4,287	3,440	0,255
23.08.2025 23	24,00	53,20	43,90	9,30	14,630	11,410	3,220	4,492	4,397	3,220	0,240
24.08.2025 23	24,00	53,22	43,89	9,33	14,390	11,300	3,090	4,466	4,358	3,090	0,234
25.08.2025 23	24,00	53,17	43,71	9,46	14,460	11,280	3,180	4,534	4,428	3,180	0,239
26.08.2025 23	24,00	53,22	43,75	9,47	14,650	11,230	3,420	4,500	4,400	3,420	0,249
27.08.2025 23	24,00	53,20	43,72	9,48	14,630	11,030	3,600	4,407	4,295	3,600	0,255
28.08.2025 23	24,00	53,19	43,90	9,29	14,720	11,210	3,510	4,447	4,346	3,510	0,251
29.08.2025 23	24,00	53,27	44,17	9,10	15,040	11,150	3,890	4,439	4,343	3,890	0,265
30.08.2025 23	24,00	53,24	44,16	9,08	14,530	11,070	3,460	4,524	4,428	3,460	0,245
31.08.2025 23	24,00	53,38	44,35	9,03	15,060	10,960	4,100	4,372	4,274	4,100	0,271
01.09.2025 23	24,00	53,23	44,32	8,91	14,380	11,220	3,160	4,457	4,359	3,160	0,232
02.09.2025 23	24,00	53,16	43,98	9,18	13,800	11,380	2,420	4,425	4,324	2,420	0,204
03.09.2025 23	24,00	53,14	43,94	9,20	14,500	10,880	3,620	4,389	4,284	3,620	0,252
04.09.2025 23	24,00	53,12	43,77	9,35	13,730	10,960	2,770	4,373	4,270	2,770	0,217
05.09.2025 23	24,00	53,81	43,00	10,81	11,380	8,670	2,710	3,976	3,839	2,710	0,210
06.09.2025 23	24,00	49,11	40,13	8,98	8,720	6,060	2,660	3,797	3,577	2,660	0,194
07.09.2025 23	24,00	61,41	46,49	14,92	11,670	9,200	2,470	3,968	3,854	2,470	0,256
08.09.2025 23	24,00	61,91	46,88	15,03	11,820	9,120	2,700	4,029	3,908	2,700	0,269
09.09.2025 23	24,00	61,12	46,35	14,77	11,870	9,240	2,630	4,096	3,982	2,630	0,263
10.09.2025 23	24,00	60,95	46,39	14,56	11,960	9,170	2,790	4,053	3,940	2,790	0,268
11.09.2025 23	24,00	61,54	46,91	14,63	12,230	9,740	2,490	4,057	3,948	2,490	0,262
12.09.2025 23	24,00	61,65	46,50	15,15	11,860	9,170	2,690	4,044	3,928	2,690	0,269
13.09.2025 23	24,00	61,27	45,02	16,25	10,680	8,150	2,530	4,023	3,902	2,530	0,254
14.09.2025 23	24,00	60,66	44,84	15,82	11,240	7,680	3,560	3,963	3,831	3,560	0,294
15.09.2025 23	24,00	60,89	45,12	15,77	11,020	8,080	2,940	4,069	3,942	2,940	0,269
16.09.2025 23	24,00	61,88	45,41	16,47	10,740	8,140	2,600	4,054	3,926	2,600	0,262
17.09.2025 23	24,00	61,32	45,13	16,19	11,160	8,020	3,140	4,034	3,914	3,140	0,283
18.09.2025 23	24,00	58,79	44,93	13,86	12,210	9,230	2,980	4,200	4,088	2,980	0,265
19.09.2025 23	24,00	57,14	46,45	10,69	16,870	13,170	3,700	4,916	4,839	3,700	0,302
20.09.2025 23	24,00	55,95	46,77	9,18	18,190	15,400	2,790	5,242	5,191	2,790	0,262
Среднее	24,00	56,42	44,76	11,66	13,323	10,245	3,078	4,294	4,183	3,078	0,253
Итого	744,00				413,010	317,580	95,430			95,430	7,833

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.08.2025 23	18068,060	15303,890	267,710
20.09.2025 23	18481,070	15621,470	275,543

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1