

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, д. 4

Номер прибора: 1306110

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	60,94	44,65	16,29	199,075	196,281	2,794	0,600	0,550	3,240	3,197
23.03.2025 23	24,00	61,05	44,63	16,42	197,678	194,877	2,801	0,600	0,550	3,242	3,200
24.03.2025 23	24,00	61,60	44,95	16,65	198,474	195,585	2,889	0,600	0,550	3,301	3,256
25.03.2025 23	24,00	61,62	45,40	16,19	203,806	200,854	2,952	0,600	0,550	3,296	3,252
26.03.2025 23	24,00	60,42	44,99	15,43	200,913	198,175	2,738	0,600	0,550	3,096	3,058
27.03.2025 23	24,00	61,48	45,78	15,70	201,887	198,997	2,890	0,600	0,550	3,167	3,124
28.03.2025 23	24,00	61,80	47,40	14,32	228,958	225,711	3,246	0,600	0,550	3,273	3,232
29.03.2025 23	24,00	46,78	43,57	15,00	107,906	106,272	1,634	0,600	0,550	1,617	1,594
30.03.2025 23	24,00	25,17	32,18	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	47,87	39,13	16,41	128,549	127,031	1,518	0,600	0,550	2,105	2,085
01.04.2025 23	24,00	61,02	45,55	15,47	197,057	194,484	2,573	0,600	0,550	3,046	3,009
02.04.2025 23	24,00	42,19	39,48	14,90	86,003	85,167	0,836	0,600	0,550	1,278	1,269
03.04.2025 23	24,00	59,45	44,99	14,47	206,702	204,313	2,389	0,600	0,550	2,987	2,956
04.04.2025 23	24,00	60,07	44,46	15,58	189,660	187,277	2,383	0,600	0,550	2,950	2,918
05.04.2025 23	24,00	60,15	43,94	16,21	182,426	180,121	2,305	0,600	0,550	2,953	2,920
06.04.2025 23	24,00	59,24	43,45	15,79	181,089	178,933	2,156	0,600	0,550	2,857	2,825
07.04.2025 23	24,00	59,76	43,43	16,15	165,391	162,446	2,945	0,600	0,550	2,664	2,623
08.04.2025 23	24,00	59,23	43,08	16,14	181,817	179,690	2,127	0,600	0,550	2,931	2,900
09.04.2025 23	24,00	62,94	44,40	18,53	181,086	178,537	2,549	0,600	0,550	3,352	3,308
10.04.2025 23	24,00	62,73	44,23	18,50	179,468	176,953	2,516	0,600	0,550	3,316	3,274
11.04.2025 23	24,00	60,36	42,94	17,42	178,562	176,318	2,244	0,600	0,550	3,107	3,071
12.04.2025 23	24,00	59,44	42,21	17,24	177,556	175,436	2,120	0,600	0,550	3,057	3,025
13.04.2025 23	24,00	60,26	42,62	17,64	178,202	175,966	2,236	0,600	0,550	3,140	3,104
14.04.2025 23	24,00	60,09	42,83	17,25	178,347	176,134	2,213	0,600	0,550	3,074	3,038
15.04.2025 23	24,00	44,60	35,11	16,64	82,690	84,346	-1,656	0,600	0,550	1,334	1,404
16.04.2025 23	24,00	23,77	21,73	3,96	0,019	0,345	-0,326	0,600	0,550	0,000	0,001
17.04.2025 23	24,00	21,38	21,68	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	20,62	20,95	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	53,07	40,71	14,08	150,476	148,580	1,895	0,600	0,550	2,442	2,416
Итого	672,00				4213,319	4160,248	53,072			68,383	67,644

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	20917,689	3678,604
20.04.2025	20970,760	3746,987

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru